

## MITTAUSPÖYTÄKIRJA



**Nuohouspalvelu**  
**Mikki Backman**

Mireal Service Oy, Nuohouspalvelu Mikki Backman  
Sähkökatu 8-10 A 6, 05800 Hyvinkää  
e-mail. nuohouspalvelu.mikki.backman@pp.inet.fi  
puh. 0400-930553 Y: 2307682-5

Laitos: Hakunilanrinteen Koulun Hammashoitola ja	Mittari: Kimo MP202 ja Kimo LV110
Liikuntasali	Mittaaja: Ville Marjomaa & Juha Haikka
Hiiressäntie 18, 01200 Vantaa	Pvm: 25.10.2010 - 27.10.2010

Ilmamäärät on mitattu ja säädetty kojeiden ollessa 1/1 asennossa.

Kojeet: **LIK-1** ISE-420 1500/750 l/s ja **PF-1**

	-POISTOILMA / +TULOILMA						
	Venttiili	Koko	Säätö	Pa	m/s	Vaadittu l/s	Mitattu l/s
<b>TULOILMA: LIK-1</b>							
<b>Sosiaalitulat:</b>							
69 Taukuhuone	TLA+V	160		+10		+50	+50
	TLA+V	160		+10		+50	+50
71 Pukuhuone	TLA+V	160		+7		+40	+40
	TLA+V	160		+7		+40	+40
74 Varasto	ULA	100		+10		+3	+3
<b>POISTOILMA: PF-1</b>							
<b>Sosiaalitulat:</b>							
69 Taukuhuone	URH	160	+18	-12		-33	-19
	URH	160	+18	-10		-33	-18
	URH	160	+18	-10		-33	-18
71 Pukuhuone	URH	160	+16	-14		-20	-20
	URH	160	+18	-12		-20	-19
74 Varasto	URH	100	-3	-6		-3	-3
72 Pukuhuone	URH	125	+15	-6		-10	-9
Sos.tilat Suihku	URH	125	+15	-8		-20	-13
73 WC	URH	100	+12	-11		-10	-8
<b>TULOILMA: LIK-1</b>							
<b>Hammaslääkäri:</b>							
01 Ajanvaraus	TLB	100		+10		+20	+20
02 Toimisto	TLB	100		+10		+20	+20
03 Hoituhuone	Activent	200	2,5	+17		+42	+42
04 Hoituhuone	Activent	200	1,5	+18		+42	+42
06 Hoituhuone	Activent	200	2,75	+16		+42	+42
Odotustila	THB	200		+5		+62	+63
07 Hoituhuone	Activent	200	2,5	+18		+56	+42

	-POISTOILMA / +TULOILMA							
	Venttiili	Koko	Säätö	Pa	m/s	Vaadittu l/s	Mitattu l/s	
<b>TULOILMA: LIK-1</b>								
<b>Hammaslääkäri:</b>								
08 Välinehuolto	TLB	160		+9		+56	+56	
09 Välinehuolto	TLB	125		+29		+56	+56	
11 Hoituhuone	Activent	200	3,5	+10		+42	+42	
13 Varasto	TLB	100		+20		+28	+28	
14 Hoituhuone	Activent	200	4	+8		+42	+43	
17 Terv.hoituhuone	TLB	125		+16		+42	+42	
<b>Muut tilat:</b>								
Eteistila	TLB	125		+31		+70	+70	
Eteistila	TLB	125		+30		+70	+70	
Eteistila	WTS/PRI/B	400x200				+140	+140	
<b>POISTOILMA: PF-1</b>								
<b>Hammaslääkäri:</b>								
01 Ajanvaraus	URH	100	-2	-58		-10	-10	
02 Toimisto	URH	100	-3	-69		-10	-10	
	URH	125	+1	-79		-20	-20	
03 Hoituhuone	URH	125	+5	-58		-21	-21	
	URH	125	+4	-61		-21	-21	
04 Hoituhuone	URH	125	+4	-66		-21	-21	
	URH	125	+4	-65		-21	-21	
05 WC	URH	125	-1	-94		-20	-20	
06 Hoituhuone	URH	125	+3	-64		-21	-21	
	URH	125	+4	-70		-21	-21	
07 Hoituhuone	URH	125	+11	-46		-21	-21	
	URH	125	+12	-37		-21	-21	
08 Välinehuolto	Huuva					-56	OK	
09 Välinehuolto	Huuva					-56	OK	
10 Kompressorihuone	URH	100	+8	-69		-17	-17	
11 Hoituhuone	URH	125	+4	-66		-21	-21	
	URH	125	+4	-66		-21	-21	
12 Henkilökunnan WC	URH	100	+7	-107		-20	-20	
13 Varasto	URH	125	+10	-73		-28	-28	
14 Hoituhuone	URH	125	+5	-61		-21	-21	
	URH	125	+5	-62		-21	-21	
15 Inva WC	URH	100	0	-95		-14	-14	
	URH	100	+4	-67		-14	-14	
16 Varasto	URH	100	-3	-68		-10	-10	
17 Terv.hoituhuone	URH	125	+5	-58		-21	-21	
	URH	125	+3	-67		-21	-21	
18 Odotus	URH	160	+9	-96		-42	-42	
19 Varasto	URH	100	-7	-74		-8	-8	
20 Varasto	URH	100	+4	-22		-8	-8	
			<b>Poistoilma PF-1 yht:</b>				<b>-617 l/s</b>	<b>-617 l/s</b>