



## Nuohouspalvelu Mikki Backman

## ILMANVAIHTOLAITOKSEN PALAUTERAPORTTI

Mireal Service Oy, Nuohouspalvelu Mikki Backman  
Y-tunnus: 2307682-5

KOHDE	Hakunilanrinteen Koulu, Hammashoitola / Liikuntasali Hiirakkotie 18 01200 Vantaa
KÄYNTIMME	
SUORITTAJA	Mireal Service Oy, Nuohouspalvelu Mikki Backman
TILA	Jokiniemen Päiväkoti
JÄRJESTELMÄ	Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Erillispoistot.
KONEET	IV-Kojeet sijaitsevat takapihan eteisaulan ullakolla. IV-Kojeet: PK1 -1700/-850 l/s ja TK1 +2200/+1100 l/s Sekä keittiön rasvakanava erillispoistolla ja huippumurit vesikatolla.
KANAVISTO	Kierresauma- ja peltikanavaa tehdasvalmisteisin osin.
VENTTIILIT	Koneellisen ilmanvaihdonventtiilit.
RAITISILMASÄLEIKKÖ ERISTEET	Ulkoseinässä -----
MUITA HUOMIOITA	Asennettu uusia puhdistusluukkuja iv-konehuoneeseen 1kpl BFKL 400x200 Sekä muihin ilmanvaihtokanaviin 3kpl BDKL 400 ja 8kpl BDKL 125
TYÖN LAAJUUS	Kanavien nuohous, koneiden puhdistus ja venttiilien pesu ja ilmamäärien mittaust ja säätö. Rasvakanavan nuohous.
KÄYTETYT MENETELMÄT	Kanavistot ja koneet: alipaineistus, koneellinen ja mekaaninen harjaus, imurointi ja paineilma. Venttiilit: liuotinpesu

---

**Vakuutan, että työ on suoritettu huolellisesti ja oikeiden työtapojen mukaisesti ja että laitteisto on puhdistetuilta ja tarkastetuilta osin turvallinen ja käyttökunnossa.**

---

---

Mikki Backman, Toimitusjohtaja  
Mireal Service Oy

---

Mireal Service Oy  
Nuohouspalvelu Mikki Backman  
Sähkökatu 8-10 A 6  
05800 HYVINKÄÄ

Puh. 0400-930 553  
Fax.  
email. nuohouspalvelu.mikki.backman@pp.inet.fi  
www.mirealservice.fi

Y-tunnus: 2307682-5  
Kotipaikka: Hyvinkää