Delete
Delete Tutkimus Oy

www.delete.fi

ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA

KOHDE: Havukosken koulu
IV-KONEET: TK1 / 1PK1, 1PK3
KERROS: 1. ja 2., oireilutilat

MITTARI: TSI DPCalc
MITTAAJA: Mikko Mäkinen
PVM: 26.6.2012

l/s X
m³/h

Huone n:o tai tila	tuloilma	kpl	koko	suunn.	mitattu	m/s	Pa	%	poistoilma	kpl	koko	suunn.	mitattu	A	Pa	%
1. kerros:																
lisäaikakytkin 1/1:																
066 kotitalous	kanava	2	250	300	226	2,3		**75**	kanava	1	315				4,55m/s	
"									kanava	1	160				3,0	
"									yht.			320	414			
070 kotitalous	kanava	2	250	300	240	2,45		**80**	kanava	1	315	320	366		4,7m/s	
lisäaikakytkin off:																
070 kotitalous	kanava	2	250		240	2,45		**80**	kanava	1	315		203		2,6m/s	**63**
2. kerros:																
256 kemia	kanava	1	315	280	234	3,0		**84**	URH	3	160			9	34	
"									URH	2	160			15	23	
"									URH	3	160			12	26	
"									yht.			290	190			**66**
257A varasto									URH	1	160	30	19	10	20	**63**
257B varasto									URH	1	100	10	5	-3	16	**50**
258 fysiikka	kanava	1	315	280	152	1,95		**54**	URH	4/4	160	290	174	5	41/35	**60**
259 maantieto	kanava	1	250	200	135	2,75		**68**	URH	3/3	160	200	127	10/7	25/31	**64**