

Tilaaja

 Vantaan kaupunki
Tilakeskus/Krohn Mikko
Kielotie 13
01300 VANTAA


Näytetiedot	Näyte	Materiaalinäyte		
	Näyte otettu	08.10.2008	Kellonaika	
	Saapunut	08.10.2008	Kellonaika	
	laboratoriolle			
	Tutkimus alkoi	13.10.2008	Näytteenoton syy	Tilautustutkimus
	Ottopiste	Hevoshaan koulu, Hevoshaantie 17, 01200 Vantaa		
	Näytteen ottaja	Valjakka Simo		

Analyyssi	Menetelmä	11368-1 Materiaalinäyte tasoitetta Starttiluokan ulkoseinästä kaapiston takaa	Yksikkö
Bakteeripitoisuus	* STM Asumisterveys- ohje 2003	100	kpl/g
Aktinomykeetit	* STM Asumisterveys- ohje 2003	alle 100	kpl/g
Hiivapitoisuus (2 % mallasagar)	* STM Asumisterveys- ohje 2003	alle 100	kpl/g
Homeitiöpitoisuus (2 % mallasagar)	* STM Asumisterveys- ohje 2003	alle 100	kpl/g
Homesienikasvuston toteaminen	* Mikroskopiointi	negatiivinen	

*=näyte tutkittu akkreditoidulla menetelmällä

Lausunto

11368-1: Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (2003) mukaan rakennusmateriaalinäytteessä voidaan katsoa esiintyvän sienikasvustoa, kun näytteen sieni-itiöpitoisuus on suurempi kuin 10 000 kpl/g. Näytteen bakteeripitoisuus vähintään 100 000 kpl/g viittaa bakteerikasvuun materiaalissa. Jos aktinomykeettipitoisuus on suurempi kuin 500 kpl/g, se viittaa aktinomykeettikasvustoon. Tällä perusteella näytteessä ei esiinny mikrobikasvustoa.

Suoritetun mikroskooppisen tutkimuksen perusteella näytteenottokohteessa ei esiinny homesienikasvustoa.

Yhteyshenkilö

Thure Tiina, (09) 310 31623

 Kalso Seija
toimitusjohtaja

Tiedoksi

mikko.krohn@vantaa.fi, tapio.valtanen@vantaa.fi

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.

Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite PL 550 00099 HELSINGIN KAUPUNKI metropolilab@hel.fi	Käyntiosoite Viikinkaari 4 Helsinki 79 http://www.metropolilab.fi	Puhelin +358 9 310 31602	Faksi +358 9 310 31626	Tilinro 800017-70775857	Y-tunnus 0201256-6 Alv. Nro FI02012566
---	---	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---