

Laitos: TK1/PF2*/PF3**

Kohde: Itä-Hakkilan päiväkotii

Kerros:
Mittari: Tsi DP-calc/Airflow anemometri x l / s

Mittaaja: Teemu Mäkinen

Pvm: 12.2.2009 m³ / h

Huone n:o tai tila	Puhallus- elin	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	K	Pa	Poistoelin	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	A	Pa
1 Henk. sos. tilat	TLA	1	160	50	31	15,7	4	KK *	1	100	10	9	-3	61
2 Suihku								? *	1	160	30	33	-8	66
3 Wc								KK *	1	100	10	8	-3	49
4 Konehuone								KSO *	1	160	8	15	-10	55
5 Sali	TLA	2	160	120	62	15,7	4	? *	3	160	120	119		
6 Keittiö	PRA	1/1	200	220	60/50	A=6	3/2	EI PÄÄSE MITTAAMAAN						
7 Perkaus								? *	1	160	20	27	-7	39
8 kuiva-aine varasto								KK *	1	11	10	11	2	36
9 henk. ruokala	TLA	1	100	20	10	5,47	3	? *	1	160	20	22	-3	47
10 Op. työhuone	TLA	1	100	10	7	5,47	1,5	KSO *	1	100	10	9	-1	29
11 Tsto	TLA	1	100	20	10	5,47	3	? *	1	160	20	23	-15	38
12 Wc								URH *	1	100	20	18	12	62
13 varasto								EI PÄÄSE MITTAAMAAN						
14 kuivausk.								KK *	1	100	20	17	9	42
15 märkäeteinen	TKA	1	160	60	31	15,7	4							
16 Halli	TKA	1	160	70	42	15,7	7							
17 Käytävä								? **	1	160	40	41	-3	
18 Vaatehuolto	TLA	1	100	10	9	5,47	3	KK **	1	100	10	9	-3	54
19 Siivousk.								KK **	1	100	10	10	-1	50

||