Oy IV-Special Ab
www.asb.fi

ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA

Laitos: TK1 / PK1
Kohde: Itä-Hakkilan päiväkoti, lisärakennus
Kerros: 1.

Mittari: TSI DPCalc ja Airflow anemometer — X — l / s
Mittaaja: Mäkinen T. ja Mäkinen M.
Pvm: 15.12.2011 — m3 / h

Huone n:o tai tila	Tuloilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	m/s	Pa	%	Poistoilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	A	Pa	%
TK1	kanava	1	800x200	685	768	4,8		112								
leikki- ja lepoh. 33,8	säl.	2	400x150	85	120	1,45		141	KSO	2	160	86	80	10	57	93
tsto	säl.	1	300x150	25	50	1,65		200	KSO	1	160	30	32	-1	86	107
wc/h.k.									KSO	1	100	16	21	3	93	131
pukuh./h.k.	KTS	1	125	20	12	A=8	15	60	KSO	1	125	24	24	1	75	100
ryhmäh. 28,1	säl.	2	400x150	70	95	1,15		136	KSO	2	160	75	70	0	94	93