

Tilaaja

 Vantaan kaupunki Tilakeskus  
 Hankerakentaminen  
 Mikko Krohn

 Kielotie 13  
 01300 VANTAA

Maksaja

 Vantaan kaupunki/Tilakeskus  
 Rakennuttaminen

 PL 6007  
 00021 LASKUTUS


**Näytetiedot**

<b>Näyte</b>	Materiaalinäyte		
<b>Näyte otettu</b>	01.02.2010	<b>Kellonaika</b>	10.00
<b>Saapunut laboratoriolle</b>	05.02.2010	<b>Kellonaika</b>	13.00
<b>Tutkimus alkoi</b>	05.02.2010	<b>Näytteenotto</b>	Tilautustutkimus
		<b>syy</b>	
<b>ottopiste</b>	Kaivoksen koulu, kaivosvoudintie 10, 01610 VANTAA		
<b>Näytteen ottaja</b>	Lehto Hannu, Genano Oy		

Tila: Luokkahuone 145 keruulaite: 310. Keruun aloitus 1.2.2010 klo 10, keruun lopetus 5.2.2010 klo 10

Näytteeksi saatu metallilevy, jolta otettu sivelynäyte

Analyysi	Menetelmä	1263-1 Materiaalinäyte Luokkahuone 145	Yksikkö
Bakteeripitoisuus	* STM	4 900	kpl/näyte
	Asumisterveys ohje 2003		
Aktinomykeettipitoisuus	* STM	alle 100	kpl/näyte
	Asumisterveys ohje 2003		
Sieni-tiöpitoisuus (2 % mallasagar)	* STM	100	kpl/näyte
	Asumisterveys ohje 2003		
Sienten tunnistus, Mallas	* Viljely, mikroskopointi		
- Penicillium sp.	*	todettu	

\*=näyte tutkittu akkreditoidulla menetelmällä

**Yhteyshenkilö** Thure Tiina, (09) 310 31623

Kalso Seija  
 toimitusjohtaja

**Tiedoksi** mikko.krohn@vantaa.fi

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

<b>Postiosoite</b> PL 550 00099 HELSINGIN KAUPUNKI metropolilab@hel.fi	<b>Käyntiosoite</b> Viikinkaari 4 Helsinki 79 http://www.metropolilab.fi	<b>Puhelin</b> +358 9 310 31602	<b>Faksi</b> +358 9 310 31626	<b>Tilinro</b> 800017-70775857	<b>Y-tunnus</b> 0201256-6 <b>Alv. Nro</b> FI02012566
---	---	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---