



S:-912
M:-1200
yhdistyys
ylemmässä
kerroksessa

Käytävän/Aulan
tulot, 5 päätelaitetta
S: +582
M:+554
D2: -

S=+912
M=+1000

S=+1244
M=+1400

Silmähuone 235
S: +37
M:+40/-33
D2:+34
Loggeri 6

Avustaja, huone 207
S: +60
M:+59/-65
D2:+33

S:-1089
M:-900

S:+1069
M:+900

S:-360
M:-400

S:+360
M:+400

Lääkäri, huone 204
S: +60
M:+52/-55
D2:+32

S = suunniteltu ilmamäärä l/s
M = mitattu ilmamäärä l/s
D2 = D2:n mukainen ilmamäärä l/s

TK2[m3/s]
S= +4,5
M= +3,7/-3,6
Valvomomittaus= +3,8/-3,5
-huom. erillispoistoja S=-0,1

SP
S:+649
M:+700

Säätöpeltiä ei
löydetty
S=-1244

Sulkupelti, ei
säätöpeltiä

Vastaanoton esimies,
huone 237
S: +82
M:+76/-61
D2:+41

Avustaja, huone 271
S: +45
M:+51/-48
D2:+23
Loggeri 3

Lääkäri, huone 263
S: +60
M:+58/-50
D2:+31

TK21[m3/s]
S= +3,5
M= +3,0/-2,5
Valvomomittaus= +3,2/-2,2
-huom. erillispoistoja
S=0,2

Lääkäri, huone 261
S: +60
M:+61/-47
D2:+31
Loggeri 4

Käytävä
1 x tulo, 3 x poistoa
S: +125/-150
M:+118/-120
D2:-

Sair.hoit., huone 260
S: +60
M:+64/-56
D2:+32

Lääkäri, huone 259
S: +60
M:+55/-49
D2:+33

S:+365
M:+350/-280

S:+1110/-990
M:+1000/-800

S:+690/-660
M:+800/-600

Lääkäri, huone 253
S: +60
M:+58/-60
D2:+31
Loggeri 2

Avustaja, huone 274
S: +45
M:+48/-41
D2:+23

WC, huone 267
S: -30
M: -37
D2:-30

Ryhmähuone, 258
S: +62
M:+65/-65
D2:+130

S:+794
M:+700/-600

Terv.hoitaja, huone 279
S: +60
M:+61/-50
D2:+32
Loggeri 5

Päiv.lääkäri,
huone 241
S: +60
M:+47/-43
D2:+34

Terv.hoitaja, huone 238
S: +75
M:+68/-69
D2:+50
Loggeri 1

Päiv.lääkäri, huone 241
S: +75
M:+70/-56
D2:+51

Lääkäri, huone 284
S: +60
M:+56/-51
D2:+31

Kipusairaanhoitaja, huone 239
S: +60
M:+32/-48
D2:+40

Kipsaus, huone 242
S: +82
M:+70/-56
D2:+55

Lääkäri, huone 282
S: +60
M:+54/-55
D2:+33

Päivystävä sair.hoitaja, huone 240
S: +60
M:+44/-44
D2:+40