



Avustaja, huone 207  
H: 23,3 °C  
T: 21,5 °C

Lääkäri, huone 204  
H: 23,5 °C  
T: 21,4 °C

Silmähuone 235  
H: 23,1 °C  
T: 21,5 °C  
Loggeri 6

Vastaanoton esimies,  
huone 237  
H: 22,0 °C  
T: 21,0 °C

Huonelämpötila on mitattu poistoventtiilistä infrapunälämpömittarilla (Fluke 65). Tuloilman lämpötila on mitattu tuloilmaventtiilistä (Fluke 65). Lukema on suuntaa antava, koska siihen vaikuttaa myös huoneen sisäilman lämpötila (lämmittää venttiiliä). Tiloissa joissa oli useampia ilmanvaihdon päätelaitteita, otettiin vähintään kahdesta päätelaitteesta keskiarvo. Mittaukset suoritettiin ulkolämpötilan ollessa ~ +5 °C. Kaikki mittauslukemat ovat + arvoja (yli 0 °C)

Lääkäri, huone 263  
H: 22,1 °C  
T: 21,3 °C

Lääkäri, huone 261  
H: 22,0 °C  
T: 20,2 °C  
Loggeri 4

Sair.hoit., huone 260  
H: 22,0 °C  
T: 20,0 °C

Lääkäri, huone 259  
H: 23,9 °C  
T: 20,8 °C

Lääkäri, huone 253  
H: 24,1 °C  
T: 21,5 °C  
Loggeri 2

Ryhmähuone, 258  
H: 22,5 °C  
T: 21,5 °C

Avustaja, huone 271  
H: 23,1 °C  
T: 21,5 °C  
Loggeri 3

Avustaja, huone 274  
H: 23,1 °C  
T: 21,4 °C

Terv.hoitaja, huone 279  
H: 24,9 °C  
T: 21,9 °C  
Loggeri 5

Päiv.lääkäri, huone 241  
H: 24,1 °C  
T: 21,4 °C

Lääkäri, huone 284  
H: 22,8 °C  
T: 20,2 °C

Lääkäri, huone 282  
H: 26,2 °C  
T: 21,5 °C

Päiv.lääkäri, huone 241  
H: 24,0 °C  
T: 21,7 °C

Kipsaus, huone 242  
H: 23,0,6 °C  
T: 22,2 °C

Terv.hoitaja, huone 238  
H: 25,0 °C  
T: 23,2 °C  
Loggeri 1

Kipusairaanhoitaja, huone 239  
H: 22,2 °C  
T: 20,6 °C

Päivystävä sair.hoitaja, huone 240  
H: 22,0 °C  
T: 20,5 °C

