

MetropoliLab

Liite testausseleosteeseen	2010-00575-01		
Näyte	Huone 620, Vantaan kaupungintalo		
* tulos ylittää standardisuoran		TVOC tolueenina	TVOC
		ug/m3	tunnistettu %
		<b>83</b>	<b>58</b>
	<b>Pitoisuus MSD (ug/m3)</b>	<b>Pitoisuus TOLUEENINA (ug/m3)</b>	<b>% TVOC:sta</b>
<b>Alkaanit yht.</b>		4,6	<b>6</b>
<i>Nonaani</i>		2,4	3
<i>Oktaani</i>		2,2	3
	<b>Pitoisuus MSD (ug/m3)</b>	<b>Pitoisuus TOLUEENINA (ug/m3)</b>	<b>% TVOC:sta</b>
<b>Alkoholit yht.</b>	4,1	2,4	<b>3</b>
2-Etyyli-1-heksanoli	1,3	1,3	2
Butanoli	2,8	1,1	1
Fenoli	<1,7	<2,0	0
	<b>Pitoisuus MSD (ug/m3)</b>	<b>Pitoisuus TOLUEENINA (ug/m3)</b>	<b>% TVOC:sta</b>
<b>Aromaattiset yht.</b>	26	27	<b>33</b>
Bentseeni	3,1	3,7	4
Tolueeni	13	14	17
Etylibentseeni	1,5	1,4	2
1,4-Ksyleeni	4,0	3,9	5
Styreeni	1,1	1,4	2
1,2-Ksyleeni	1,5	1,4	2
Propyylibentseeni	0,3	<1,0	0
1,3,5-Trimetylibentseeni	0,3	<1,0	0
Naftaleeni	0,8	1,1	1
1-Metyylinaftaleeni	<0,20	<1,0	0
Bifenyylit	<0,20	<1,0	0
	<b>Pitoisuus MSD (ug/m3)</b>	<b>Pitoisuus TOLUEENINA (ug/m3)</b>	<b>% TVOC:sta</b>
<b>Esterit yht.</b>	0,7	<1	<b>0</b>
Etyyliasettaatti	0,4	<1,0	0
Butyyliasettaatti	0,3	<1,0	0
	<b>Pitoisuus MSD (ug/m3)</b>	<b>Pitoisuus TOLUEENINA (ug/m3)</b>	<b>% TVOC:sta</b>
<b>Glykolieetterit yht.</b>	<1,3	<2	<b>0</b>
Dietyleeniglykoli-monoetylieetteri	<1,3	<2,0	0
Dietyleeniglykoli-monobutylieetteri	<0,40	<2,0	0
TXIB	<1,0	<2,0	0
	<b>Pitoisuus MSD (ug/m3)</b>	<b>Pitoisuus TOLUEENINA (ug/m3)</b>	<b>% TVOC:sta</b>
<b>Halogenoidut yhdisteet yht.</b>	0,2	<1	<b>0</b>
Tetrakloorieteeni	0,2	<1,0	0
1,1,2,2-Tetrakloorietaani	<0,10	<1,0	0
1,4-Diklooribentseeni	<0,10	<1,0	0
	<b>Pitoisuus MSD (ug/m3)</b>	<b>Pitoisuus TOLUEENINA (ug/m3)</b>	<b>% TVOC:sta</b>
<b>Karbonyylit yht.</b>	16	7,2	<b>14</b>
Heksanaali	1,6	<2,0	0
2-Furankarbonsaldehydi	<2,7	<3,0	0
Bentsaldehydi	5,6	2,3	3
Oktanaali	<2,3	<3,0	0
Nonanaali	8,8	4,8	6
<i>Dekanaali</i>		4,4	5
	<b>Pitoisuus MSD (ug/m3)</b>	<b>Pitoisuus TOLUEENINA (ug/m3)</b>	<b>% TVOC:sta</b>
<b>Orgaaniset hapot yht.</b>		<2	<b>0</b>
		<2,0	0
	<b>Pitoisuus MSD (ug/m3)</b>	<b>Pitoisuus TOLUEENINA (ug/m3)</b>	<b>% TVOC:sta</b>
<b>Terpeenit yht.</b>	2,1	1,9	<b>2</b>
Pineeni	1,1	0,7	1
Delta-3-kareeni	0,1	<1,0	0
Limoneeni	0,9	1,1	1
	<b>Pitoisuus MSD (ug/m3)</b>	<b>Pitoisuus TOLUEENINA (ug/m3)</b>	<b>% TVOC:sta</b>
<b>Muut yhdisteet yht.</b>		<2	<b>0</b>
Siloksaani		<2,0	0