

Tilaaja
FI 1512451-6
Genano Oy

 Pyyntitie 3
02230 ESPOO

Maksaja

Vantaan kaupunki/Tilakeskus
Rakennuttaminen
PL 6007
00021 LASKUTUS


Näytetiedot	Näyte	Materiaalinäyte		
	Näyte otettu	03.04.2009	Kellonaika	
	Saapunut	07.04.2009	Kellonaika	09.00
	laboratoriolle			
	Tutkimus alkoi	07.04.2009	Näytteenoton syy	Tilaustudkimus
	Ottopiste	Kaupungintalo, Asematie 7, 01300 VANTAA		
	Näytteen ottaja	Lehto Hannu, Genano Oy		
	Viite	152091130 (2377) Mikko Krohn		

Kohde: Vantaan kaupungintalo
Pyyhkäisymenetelmä G 310 sarjan ilmanpuhdistimen kammion pinnalta. Pinta desinfioitu ennen näytteenottoa, näytteenottoaika 3 vrk

Analyysi	Menetelmä	3611-1 Materiaalinäyte Huone 620	3611-2 Materiaalinäyte Huone 623	3611-3 Materiaalinäyte Huone 651	Yksikkö
Bakteeripitoisuus	* STM Asu- misterveys- ohje 2003	2 900	3 200	7 900 000	kpl/näyte
Aktinomykeettipitoisuus	* STM Asu- misterveys- ohje 2003	alle 100	alle 100	alle 100	kpl/näyte
Hiivapitoisuus (2 % mallasagar)	* STM Asu- misterveys- ohje 2003	100	100	14 000	kpl/näyte
Homeitiöpitoisuus (2 % mallasagar)	* STM Asu- misterveys- ohje 2003	200	300	1 100	kpl/näyte

*=näyte tutkittu akkreditoidulla menetelmällä

Yhteyshenkilö Thure Tiina, (09) 310 31623

Kalso Seija
toimitusjohtaja

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.

Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite PL 550 00099 HELSINGIN KAUPUNKI metropolilab@hel.fi	Käyntiosoite Viikinkaari 4 Helsinki 79 http://www.metropolilab.fi	Puhelin +358 9 310 31602	Faksi +358 9 310 31626	Tilinro 800017-70775857	Y-tunnus 0201256-6 Alv. Nro FI02012566
---	---	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---