



Euro-Service Oy

ILMAVIRTOJEN
MITTAUSPÖYTÄKIRJAMittaja *Klaara Westerholm
SAMI*

Sivu 6

Valvoja

Pvm. *3.11.95*

Rakennus/laitos		Osoite <i>dehdekkite 1 01300 VANTAA 30</i>					
Huonella/ mittauspaikka	Suunn. q_v (l/s)	Mittauslaite Venttiilityyppi	Asetus avaus	Mitattu arvo ΔP_m (Pa)	Todettu q_v (l/s)	Huom.	Kone- tunnus
Krs. /piir.n:o	Julkinen Palaus	Julkinen Palaus	Julkinen Palaus	Julkinen Palaus	Julkinen Palaus	Julkinen Palaus	Julkinen Palaus
<i>Krs OSA B</i>	<i>+ 132</i>	<i>SV 100x300</i>	<i>Pito +</i>	<i>V=4,46</i>	<i>+ 140</i>	<i>+50</i>	
<i>h. 218</i>	<i>- 99</i>	<i>3x URH-160</i>		<i>20Pa/+18</i>	<i>-70</i>	<i>-</i>	
<i>h. 219</i>	<i>+ 34</i>	<i>SV 400x100</i>	<i>Säl.</i>	<i>V=1,25</i>	<i>+ 34</i>	<i>-</i>	
<i>h. 220</i>	<i>+ 34</i>	<i>SV 400x100</i>	<i>Säl.</i>	<i>V=1,25</i>	<i>+ 34</i>	<i>-</i>	
<i>h. 221-224</i>	<i>+ 186</i>	<i>SV 400x100</i>	<i>Pitot</i>	<i>V=3,64</i>	<i>+ 178</i>	<i>-</i>	
<i>h. 218-224</i>	<i>- 270</i>	<i>PK Ø 315</i>	<i>Pitot</i>	<i>V=4,55</i>	<i>- 355</i>	<i>-</i>	
<i>h. 225-227</i>	<i>+ 154</i>	<i>PK Ø 250</i>	<i>-</i>	<i>V=3,06</i>	<i>+ 150</i>	<i>-</i>	
<i>h. 224-228</i>	<i>- 153</i>	<i>PK Ø 200</i>	<i>-</i>	<i>V=1,92</i>	<i>- 154</i>	<i>-</i>	
<i>h. 234-228</i>	<i>+ 305</i>	<i>PK Ø 315</i>	<i>-</i>	<i>V=3,7</i>	<i>+ 289</i>	<i>-</i>	
<i>h. 234-228</i>	<i>- 289</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>V=3,84</i>	<i>- 299</i>	<i>-</i>	
<i>h. 234</i>	<i>+ 41</i>	<i>SV 500x100</i>	<i>Säl.</i>	<i>V=0,25</i>	<i>+ 40</i>	<i>-</i>	
<i>h. 234</i>	<i>- 40</i>	<i>2x URH-100</i>		<i>35Pa/+13</i>	<i>- 40</i>	<i>-</i>	
<i>h. 286</i>	<i>+ 4</i>	<i>URH-100</i>			<i>4,5</i>	<i>Var.</i>	
<i>h. 286</i>	<i>- 4</i>	<i>-</i>		<i>25/-12</i>	<i>4,5</i>	<i>-</i>	
<i>h. 287</i>	<i>- 10</i>	<i>URH-100</i>		<i>230/-10</i>	<i>10</i>	<i>Välipuhd.</i>	
<i>h. 288</i>	<i>- 32</i>	<i>2x URH-100</i>		<i>230/-4</i>	<i>33</i>	<i>WC</i>	
<i>h. 299</i>	<i>- 14</i>	<i>URH-100</i>		<i>250/-5</i>	<i>19</i>	<i>WC</i>	
<i>h. 281</i>	<i>+ 5</i>	<i>URH-100</i>			<i>5,5</i>	<i>Var.</i>	
<i>h. 281</i>	<i>- 5</i>	<i>URH-100</i>		<i>250/-12</i>	<i>5,5</i>	<i>-</i>	
<i>Taimistoja</i>	<i>Tulsiilmasäätikönopeudet</i>	<i>0,8 ja 1,25 m/s</i>					
	<i>säädetty tuolimittarilla.</i>						

Käytetyt mittauslaitteet: *KDS Alnor mikromanometri*

Sääolosuhteet:

Juhana-Herttuantie 7
00600 HelsinkiToimisto (90) 777 2519
Myynti (90) 777 2518
Fax (90) 777 2519