



MITTAUSPÖYTÄKIRJA

Asiakastilaus nro:

Laitos: Kint. Oy Silkinkulma

Kohde: Silkkitie 4 01300 Vantaa

Mittari: TSI velocicalc

Mittauksen suoritti: Silfors

Päivämäärä: 23.8.2010

3.krs.

Huone/Tila	SISÄNPUHALUUS					POISTO					huom			
	puhalluselin	koko	kpl	Vaadittu	Mittattu	pa	as.	poistoelin	koko	kpl		Vaadittu	Mittattu	pa
Käyt 302	t1	160	3	102	90	30	13	p	100	1	10	10	36	3
Käyt 303	t1	160	2	51	50	20	15	p	125	3	66	62	30	15
tsto 306	t8	160	1	66	56			p	125	2	440	38	25	15
tsto 307	t8	160	1	44	46			p	125	2	44	40	40	12
tsto 308	t8	160	1	44	44			p	125	2	44	40	40	12
tsto 309	t3	160	1	44	36			p	125	2	44	40	40	12
tsto 310	t3	160	1	44	40			p	125	2	44	40	35	12
tsto 311	t3	160	1	44	40			p	125	2	44	40	35	12
tsto 312	t3	160	1	44	40			p	125	2	44	40	35	12
tsto 313	t3	160	1	66	56			p	125	3	66	60	35	12
neuv.h. 314	t3	160	2	130	110			p	200	3	120	85	15	25
tsto 315	t1	160	1	30	28	17	20	p	160	1	30	28	40	12
tsto 316	t1	160	2	44	44	15	15	p	125	2	44	44	40	12
tsto 317	t1	160	1	30	27	22	15	p	160	1	30	30	38	12
tsto 318	t1	160	2	44	40	20	10	p	125	2	44	40	38	12
arkisto 319	t1	160	1	20	20	20	10	p	160	1	20	21	30	10
tsto 320	t1	160	2	44	40	15	12	p	125	2	44	36	25	15
tsto 321	t1	160	1	30	25	15	20	p	160	1	30	30	30	10
tsto 322	t1	160	2	50	44	12	20	p	125	2	50	36	25	15
tsto 323	t1	160	2	50	44	12	20	p	125	2	50	40	30	15
tsto 324	t1	160	1	34	25	15	20	p	160	1	34	30	30	10
tsto 325	t1	160	2	50	44	12	20	p	125	2	50	40	30	15
kopio 326	t1	160	1	30	27	22	15	p	160	1	30	30	38	12
tsto 327	t1	160	1	34	27	22	15	p	160	1	34	31	36	13

Allekirjoitus: _____

VO => ilmamäärä on säädettävä sarakkeessa "vaadittu" olevaan lokeriin



MITTAUSPÖYTÄKIRJA

Asiakastilaus nro:

Mittari: TSI velocalc

Laitos: Kiint. Oy Silkkikulma

Mittauksen suoritti: Silfors

Kohde: Silkkite 4 01300 Vantaa

Päivämäärä: 23.8.2010

3.krs.

Huone/Tila	SISÄMPUHALLUS					POISTO					huom			
	puhallusltn	koko	kpl	Vaadittu	Mittattu	pa	as.	poistoeltn	koko	kpl		Vaadittu	Mittattu	pa
tsfo 328	t1	160	1	30	27	22	15	p	160	1	30	31	36	13
tsfo 329	t1	160	1	30	27	22	15	p	160	1	30	30	38	13
tsfo 330	t1	160	1	34	30	12	15	p	125	1	34	30	40	15
tsfo 331	t1	160	1	34	30	15	15	p	160	1	34	30	40	15
tsfo 332	t1	160	2	50	50	15	13	p	125	2	50	44	40	15
tsfo 333	t1	160	2	50	50	50	2	p	125	2	50	48	60	9
tsfo 334	t1	160	2	50	50	50	2	p	125	2	50	50	70	9
tsfo 335	t1	160	2	50	48	60	7	p	125	2	50	50	60	9
tsfo 336	t1	160	1	34	33	55	9	p	160	1	34	34	65	12
tsfo 337	t1	160	1	34	33	55	9	p	160	1	34	34	60	12
tsfo 338	t1	160	1	30	31	55	8	p	160	1	30	29	36	10
tsfo 339	t1	160	1	30	31	57	8	p	160	1	30	29	36	10
tsfo 340	t1	160	1	34	33	57	9	p	160	1	34	32	33	11
tsfo 341	t1	160	1	30	30	60	10	p	160	1	30	30	100	3
tsfo 342	t1	160	1	34	34	60	10	p	160	1	34	34	100	6
WC 345								p	125	1	16	16	50	3
WC 347								p	125	1	16	16	50	3
WC 348								p	125	1	16	16	50	3
WC 349	t3	160	2	120	100			p	160	4	120	100	38	9
neuv.h.	t1	100	1	12	12	35	5	p	125	1	22	19	25	15
keititö	t1	100	1	12	12	35	5	p	100	1	9	9	25	3
varasto								p	125	1	22	17	20	15
kk	t1	100	1	12	13	50	5	p	125	1	16	16	30	9
WC								p	125	1	16	16	50	3
WC								p	125	1	16	16	50	3

x=toinen poistovent.riikki / toinen kanava iriti seinän sisällä

Allekirjoitus: _____

Ilmämäärä on säädettävä saraklessa "vaadittu" olevaan lokeriin



MITTAUSPÖYTÄKIRJA

Asiakastilaus nro:

Laitos: Kint Oy Silkinmäki

Kohde: Silkkitie 4 01300 Vantaa

Mittari: TSI Velocicalc

Mittauksen suoritti: Silffors

Päivämäärä: 23.8.2010

3.krs.

Huone/Tila	SISÄÄNPUHALLUS					POISTO					huom					
	puhailusein	koko	kpl	Vaadittu	Mittattu	pa	as.	poistolin	koko	kpl		Vaadittu	Mittattu	pa	as.	vent.
WC	356							p	125	1	16	16	30	9		
siiv	357							p	100	1	10	10				
varasto	358							p	100	1	9	9	40	-2		
siiv	359							p	100	1	10	9	40	-2		
käytävä	360	t1	160	2	62	60	38	10	100	1	9	9	60	-3		x
tsio	361	t8	160	1	30	35			160	1	30	30	62	9		x
tsio	362	t8	160	1	30	35			160	1	30	30	62	9		
neuv.h.	363	t3	160	2	90	84			160	3	90	90	45	12		
tsio	364	t3	160	1	50	50			125	2	50	46	35	15		
tsio	365	t3	160	1	50	50			125	2	50	40	25	15		
tsio	366	t3	160	1	50	50			160	2	50	50	30	15		
tsio	367	t8	160	1	60	50			160	2	120	58	35	15		#
tsio	368	t1	160	2	50	50			125	2	50	40	25	15		
tsio	369	t1	160	2	50	50			125	2	50	42	30	15		
tsio	370	t1	160	2	50	52			125	2	50	44	35	15		
tsio	371	t1	160	2	50	52			125	2	50	44	35	15		
neuv.h.	372	t1	160	3	90	90			160	3	90	86	42	12		
tsio	373	t3	125	1	34	30			160	1	34	30	36	15		
siiv	375							p	100	1	10	10	60	-3		
keittiö	376	t1	100	1	12	14			125	1	22	18	25	15		
WC	379							p	125	2	32	32	35	6		
WC	382							p	125	2	32	32	35	6		
aula	384	t1	160	1	31	33			125	2	32	32	35	6		

x=tulo ei so.tä

#=poistoinnämääriä Qv=120 Qm=58

Allerikifotus:

VO => ilmastointi on säädettävä siirteessä "vaadittu" olevaan lukemaan