Aerator Oy

Upokaskuja 9 B. 01450 VANTAA

Puh:09-280671

Fax: 09-2420671

e-mail: aerator@aerator.fi

www.Aerator.fi

Ilmavirtojen mittauspöytäkirja

Sivu no	1/1
Pvm	20.07.2012
Kohde:	Kielotie 7
Suorittaja:	Martti Uuskoski
Mittarit:	Velocicalc plus
Ilmavirrat: [l/s]	

Kerros	Huone	Ohjelman mukaan		Mittauksen mukaan		Koje numero		Tulo			Poisto		
		Tulo	Poisto	Tulo	Poisto	Tulo	Poisto	Pääte-elin	[Pa]	As.	Pääte-elin	[Pa]	As.
4	344 Neuv			43	16			2xKTS-160	14	15	2xKSO-125	4	+10
4	Laura Mäki			16	7			ULE-100	22	+15	KSO-100	7	+10
4	Kirsti Haikola			19	25			ULE-100	57	10	KSO-125	39	+10
4	4077			21	21			2xULE-100	18	10	KS-125	100	-7
4	4091			15	12			ULE-100	26	12	KS-100	31	+12
4	4067			20	26			2xULE-100	8	15	KS-125	47	+6