

Tilaaaja  
**0124610-9**  
 Vantaan kaupunki  
 Tilakeskus Rakennuttaminen  
 Mikko Krohn

Maksaja  
**Genano Oy Ab**  
**Ostolaskut**  
  
 PL 350  
 00521 HELSINKI



Kielotie 13  
 01300 VANTAA

<b>Näytetiedot</b>	<b>Näyte</b>	Sisäilma kemia		
	<b>Näyte otettu</b>	29.10.2009	<b>Kellonaika</b>	10.10
	<b>Saapunut</b>	29.10.2009	<b>Kellonaika</b>	11.30
	<b>laboratoriolle</b>			
	<b>Tutkimus alkoi</b>	30.10.2009	<b>Näytteenoton syy</b>	Tilaustutkimus
	<b>Näytteen ottaja</b>	Lehto Hannu		

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

	Analyysi Yksikkö	TVOC tolueenina (GC-MSD/FID)
	Menetelmä	µg/m <sup>3</sup>
	Epävarmuus-%	ISO 16000-6:2004
Näyte		*
13269-1, Huone 13, Kirkonkylän päiväkot, Kylänraitti 12, 01510 VANTAA		15

\*=näyte tutkittu akkreditoitulla menetelmällä

**Lausunto**      **13269-1:** Näytteessä havaittiin TVOC pitoisuuslaskennan ulkopuolella isopropyylimyristaattia noin 54 ug/m3.

**Yhteyshenkilö**      Lukkarinen Timo, (09) 310 31514

Kalso Seija  
 toimitusjohtaja

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.  
 Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

<b>Postiosoite</b> PL 550 00099 HELSINGIN KAUPUNKI metropolilab@hel.fi	<b>Käyntiosoite</b> Viikinkaari 4 Helsinki 79 http://www.metropolilab.fi	<b>Puhelin</b> +358 9 310 31602	<b>Faksi</b> +358 9 310 31626	<b>Tilinro</b> 800017-70775857	<b>Y-tunnus</b> 0201256-6 <b>Alv. Nro</b> FI02012566
---	---	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---