Delete Tutkimus Oy

www.delete.fi

ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA

KOHDE: Koisorannan hoitokoti, Koisotie 5, 01300 Vantaa
IV-KONEET: kokonaisilmamäärät
KERROS: 1. ja 2., osat A ja B

MITTARI: TSI DPCalc
MITTAAJA: Mikko Mäkinen
PVM: 16.5.2012

l/s X
m³/h

Huone n:o tai tila	tuloilma	kpl	koko	suunn.	mitattu	m/s	Pa	%	poistoilma	kpl	koko	suunn.	mitattu	m/s	Pa	%
TK01-TF01/PF01:																
T1 / P1	kanava	1	400	510	609	4,85		119	kanava	1	200	130	140	4,45		108
T2 / P2	kanava	1	315	420	386	4,95		92	PRA	1	400	365	472	A=4	73,5	129
T3 / P3	kanava	1	200	110	116	3,7		105	kanava	1	160	60	60	3,0		100
T4 / P4	kanava	1	315	337	339	4,35		101	kanava	1	315	270	265	3,4		98
T5 / P5	kanava	1	200	120	116	3,7		97	kanava	1	200	150	126	4,0		84
P6									kanava	1	315	250	226	2,9		90
yht.	**43,7 Hz**			**1497**	**1566**			**105**	**43,2 Hz**			**1225**	**1289**			**105**
TK02-TF1/PF1:																
T1 / P1	kanava	1	315	265	265	3,4		100	kanava	1	400	449	396	3,15		88
T2	PMTd	1	125	20	33	k=12,1	7,5	165								
T3	PRA	1	160	60	64	A=4	36	107								
T4	PRA	1	200	60	65	A=2	55	108								
yht.	**38,0 Hz**			**405**	**427**			**105**	**39,5 Hz**			**449**	**396**			**88**

Delete
Delete Tutkimus Oy

www.delete.fi

ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA

KOHDE: Koisorannan hoitokoti, Koisotie 5, 01300 Vantaa
IV-KONEET: kokonaisilmamäärät
KERROS: 1. ja 2., osat A ja B

MITTARI: TSI DPCalc
MITTAAJA: Mikko Mäkinen
PVM: 16.5.2012

l/s X
m³/h

Huone n:o tai tila	tuloilma	kpl	koko	suunn.	mitattu	m/s	Pa	%	poistoilma	kpl	koko	suunn.	mitattu	m/s	Pa	%
TK03-TF01/PF01:																
Keittiö / ruokala																
T1 / P1	PRA	1	500	790	875	A=6	25	111	kanava	1	500	670	628	3,2		94
T2	PRA	1	500	1010	760	A=4	78	75								
yht.	**39,0 Hz**			**1800**	**1635**			**91**	**38,0 Hz**			**670**	**628**			**94**
TK04-TF01/PF01:																
toimintaterapia	kanava	1	400	**415**	**440**	3,5		**106**	kanava	1	315	**435**	**452**	5,8		**104**
TK05-TF01/PF01:																
alustatila, osa B	kanava	1	200	**144**	**179**	5,7		**124**	kanava	1	200	**160**	**165**	5,25		**103**
TK06-TF01/PF01:																
alustatila, osa A	kanava	1	200	**135**	**163**	5,2		**121**	kanava	1	200	**133**	**126**	4,0		**95**