# MITTAUSPÖYTÄKIRJA

Mireal Service Oy, Nuohopuspalvelu Mikki Backman
Sähkökatu 8-10 A 6, 05800 Hyvinkää
e-mail. nuohouspalvelu.mikki.backman@pp.inet.fi
puh. 0400-930553 Y: 2307682-5

| | |
|---|---|
| Laitos: Kukkakedon Päiväkoti | Mittari: Kimo MP202 ja Kimo LV110 |
| Vehkapolku 6 | Mittaaja: Ville Marjomaa & Juha Haikka |
| 01300 Vantaa | Pvm: 8.10.2010 - 11.10.2010 |

Ilmamäärät on mitattu ja säädetty kojeiden ollessa 1/1 asennossa.

Kojeet: **PK1 Koja Future -1200/-600 l/s TK1 Koja Future +1500/+750l/s**

| | -POISTOILMA / +TULOILMA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Venttiili | Koko | Säätö | Pa | m/s | Vaadittu l/s | Mitattu l/s |
| **TULOILMA: TK1** | | | | | | | |
| **Keittiö:** | | | | | | | |
| Keittiön tuloventtiilit | TKI | 450x200 | | 3,46 | | +300 | +315 |
| | AFA | 250 | | | | +145 | +152 |
| | AFA | 250 | | | | +145 | +153 |
| | KTS | 100 | +2 | +32 | | +5 | +10 |
| **POISTOILMA: PF1** | | | | | | | |
| **Keittiö:** | | | | | | | |
| Huuva | Halton/clime | 315 | | | | -140 | OK |
| | URH | 100 | +12 | -25 | | -20 | -20 |
| | URH | 100 | +12 | -44 | | -20 | -20 |
| | | | | | | | |
| **TULOILMA: TK1** | | | | | | | |
| **Päiväkodin tilat:** | | | | | | | |
| Osastohuone | TLB+V | 160 | | +8 | | +55 | +55 |
| | TLB+V | 160 | | +8 | | +55 | +55 |
| Leikkihuone | KTS | 125 | +11 | +25 | | +30 | +30 |
| Leikkisali | TLB+V | 200 | | +8 | | +80 | +80 |
| | TLC-V | 160 | | +8 | | +50 | +50 |
| Toimisto | TLB+V | 100 | | +8 | | +20 | +20 |
| Eteishalli | THB | 400 | | +23 | | +135 | +135 |
| | THB | 400 | | +18 | | +135 | +120 |
| Opettajienhuone | TLB+V | 125 | | +14 | | +40 | +40 |
| Märkäeteinen | TKB | 160 | | +16 | | +80 | +75 |
| Monitoimihuone | KTI / STI | 100 | +9 | +23 | | +20 | +20 |
| Osastohuone 2 | TLB+V | 160 | | +2 | | +27 | +27 |
| | TLB+V | 160 | | +2 | | +27 | +27 |
| Lepohuone | TLB+V | 200 | | +10 | | +90 | +90 |
| Lepohuone 2 | TLB+V | 200 | | +10 | | +90 | +90 |

| | -POISTOILMA / +TULOILMA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Venttiili | Koko | Säätö | Pa | m/s | Vaadittu l/s | Mitattu l/s |
| **TULOILMA: TK1** | | | | | | | |
| **Päiväkodin tilat:** | | | | | | | |
| Osastohuone 3 | TLB+V | 160 | | +3 | | +27 | +30 |
| | TLB+V | 160 | | +2 | | +27 | +27 |
| Henkilökunnan pukuh. | KTI / STI | 160 | +18 | +10 | | +40 | +40 |
| | | | | | | | |
| **POISTOILMA: PK1** | | | | | | | |
| **Päiväkodin tilat:** | | | | | | | |
| Leikkihuone | KSO | 125 | -2 | -148 | | -30 | -30 |
| Osastohuone | KSO | 160 | -1 | -110 | | -37 | -37 |
| | KSO | 160 | 0 | -105 | | -37 | -37 |
| | KSO | 160 | 0 | -105 | | -37 | -37 |
| Leikkisali | KSO | 160 | 0 | -120 | | -40 | -40 |
| | KSO | 160 | 0 | -122 | | -40 | -40 |
| | KSO | 160 | +7 | -111 | | -50 | -50 |
| Toimisto | KSO | 100 | +2 | -92 | | -20 | -20 |
| Inva WC | KSO | 100 | -1 | -116 | | -20 | -20 |
| Opettajienhuone | KSO | 160 | +6 | -75 | | -40 | -40 |
| Paperivarasto | KSO | 100 | +5 | -75 | | -20 | -20 |
| Märkäeteinen | KSO | 100 | -5 | -106 | | -15 | -15 |
| | KSO | 125 | +2 | -106 | | -30 | -30 |
| | KSO | 100 | -5 | -118 | | -15 | -15 |
| | KSO | 125 | +2 | -108 | | -30 | -30 |
| Siivouskomero | KSO | 125 | -1 | -130 | | -30 | -30 |
| Sähkökomero | KSO | 100 | -6 | -122 | | -15 | -15 |
| LJH | KSO | 160 | -2 | -154 | | -40 | -40 |
| Monitoimihuone | KSO | 100 | -4 | -174 | | -20 | -20 |
| Osastohuone 2 | KSO | 160 | -3 | -142 | | -37 | -37 |
| | KSO | 160 | -3 | -135 | | -37 | -37 |
| | KSO | 160 | -2 | -128 | | -37 | -37 |
| Lepohuone | KSO | 160 | 0 | -155 | | -45 | -45 |
| | KSO | 160 | -1 | -174 | | -45 | -45 |
| Lepohuone 2 | KSO | 160 | -3 | -205 | | -45 | -45 |
| | KSO | 160 | -3 | -200 | | -45 | -45 |
| Osastohuone 3 | KSO | 160 | -2 | -124 | | -37 | -37 |
| | KSO | 160 | -2 | -1245 | | -37 | -37 |
| | KSO | 160 | -2 | -124 | | -37 | -37 |
| Suihku | KSO | 100 | -4 | -184 | | -20 | -20 |
| Henkilökunnan pukuh. | KSO | 100 | -6 | -240 | | -20 | -20 |
| WC | KSO | 100 | +6 | -67 | | -20 | -20 |
| Pesuhuone / WC | KSO | 100 | -4 | -160 | | -20 | -20 |
| | KSO | 100 | -2 | -140 | | -20 | -20 |
| Pesuhuone / WC 2 | KSO | 100 | -5 | -184 | | -20 | -20 |
| | KSO | 100 | -5 | -201 | | -20 | -20 |
| | | | | | | | |

| | -POISTOILMA / +TULOILMA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Venttiili | Koko | Säätö | Pa | m/s | Vaadittu l/s | Mitattu l/s |
| **POISTOILMA: PK1** | | | | | | | |
| **Päiväkodin tilat:** | | | | | | | |
| Pesuhuone / WC 3 | KSO | 100 | -4 | -174 | | -20 | -20 |
| | KSO | 100 | -5 | -200 | | -20 | -20 |
| Pyykkihuolto | KSO | 100 | -5 | -189 | | -20 | -20 |
| | | | | | | | |
| | | | | | **yht:** | **-1168 l/s** | **-1168 l/s** |