



## Nuohouspalvelu Mikki Backman

Mireal Service Oy, Nuohouspalvelu Mikki Backman  
Y-tunnus: 2307682-5

## ILMANVAIHTOLAITOKSEN PALAUTERAPORTTI

11.10.2010

KOHDE	Kukkakedon Päiväkoti Vehkapolku 6 01300 Vantaa
KÄYNTIMME	20.9.2010 - 11.10.2010
SUORITTAJA	Mireal Service Oy, Nuohouspalvelu Mikki Backman
TILA	Kukkakedon Päiväkoti
JÄRJESTELMÄ	Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Erillispoistot.
KONEET	IV-Kojeet sijaitsevat henkilökunnan pukuhuoneen ullakolla. IV-Kojeet: Koja Future PK1 -1200/-600 l/s ja TK1 +1500/+750 l/s Sekä keittiön rasvakanava erillispoistolla ja huippuimurit vesikatolla.
KANAVISTO	Kierresauma- ja peltikanavaa tehdasvalmisteisin osin.
VENTTIILIT	Koneellisen ilmanvaihdonventtiilit.
RAITISILMASÄLEIKKÖ ERISTEET	Ulkoseinässä -----
MUITA HUOMIOITA	Asennettu uusia puhdistusluukkuja iv-konehuoneeseen 1kpl BFKL 400x200 Sekä runkokanaviin 4kpl BDKL 400.
TYÖN LAAJUUS	Kanavien nuohous, koneiden puhdistus ja venttiilien pesu ja ilmamäärien mittausta ja säätö. Rasvakanavan nuohous.
KÄYTETYT MENETELMÄT	Kanavistot ja koneet: alipaineistus, koneellinen ja mekaaninen harjaus, imurointi ja paineilma. Venttiilit: liuotinpesu

---

**Vakuutan, että työ on suoritettu huolellisesti ja oikeiden työtapojen mukaisesti ja että laitteisto on puhdistetuilta ja tarkastetuilta osin turvallinen ja käyttökunnossa.**

---

Mikki Backman, Toimitusjohtaja  
Mireal Service Oy