

Tilaaja
0744124-7
 ASB-Consult Oy Ab

 Maksaja
Vantaan kaupunki

 Hämeentie 105A
 00550 HELSINKI

 PL 6007
 00021 LASKUTUS


Näytetiedot	Näyte	Materiaalinäyte		
	Näyte otettu	06.02.2012	Kellonaika	14.30
	Vastaanotettu	29.02.2012	Kellonaika	10.35
	Tutkimus alkoi	01.03.2012	Näytteenoton syy	Tilastutkimus
	Ottopiste	Kulomäen koulu, Maauninpolku		
	Näytteen ottaja	Kovanen Unto		
	Viite	Kulomäen koulu, Maauninpolku		

Näyte säilytetty asiakkaan toimesta 6.2.-29.2.2012. Näytteen säilytysolosuhteet eivät laboratorion tiedossa

Analyysi	Menetelmä	2798-1 Materiaalinäyte Kattolyhdyn vierestä tasoitelaastia vuotojälkikohdalta	Yksikkö
Bakteeripitoisuus	* STM Asumisterveys ohje 2003	alle 100	kpl/g
Aktinomykeettipitoisuus	* STM Asumisterveys ohje 2003	alle 100	kpl/g
Sieni-itiöpitoisuus (2 % mallasagar)	* STM Asumisterveys ohje 2003	alle 100	kpl/g

*=näyte tutkittu akkreditoidulla menetelmällä

Lausunto


Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (2003) mukaan rakennusmateriaalinäytteessä voidaan katsoa esiintyvän sienikasvustoa, kun näytteen sieni-itiöpitoisuus on suurempi kuin 10 000 kpl/g. Näytteen bakteeripitoisuus vähintään 100 000 kpl/g viittaa bakteerikasvuun materiaalissa.

Jos aktinomykeettipitoisuus on suurempi kuin 500 kpl/g, se viittaa aktinomykeettikasvustoon.

Tällä perusteella näytteessä ei esiinny mikrobikasvustoa.

Rakennusmateriaaleihin, jotka ovat kosketuksissa maaperän tai ulkoilman kanssa, kuten alapohjarakenteet ja lämmöneristeet, ei voida soveltaa edellä mainittuja tulkintaperiaatteita, varsinkaan jos niiden kautta ei tapahdu ilmavuotoja sisätiloihin.

Yhteyshenkilö Kalso Seija, 010 3913 400



Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Kalso Seija
toimitusjohtaja

Tiedoksi ulla.lignell@vantaa.fi

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite

Viikinkaari 4
00790 Helsinki
metropolilab@metropolilab.fi

Puhelin

+358 10 391 350

Faksi

+358 9 310 31626

Y-tunnus

2340056-8
Alv. Nro
FI23400568