ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA

www.asb.fi

Laitos:
Kohde: Kulomäen koulu
Kerros: 1.

Mittari: TSI DP Calc ja Airflow LCA 30VA | X | l / s
Mittaaja: Mikko Mäkinen
Pvm: 24.1.2012 | | m3 / h

Huone n:o tai tila	Tuloilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	m/s	Pa	%	Poistoilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	A	m/s	%
LIK 1 / PP1:																
Juhlasali	kanava	1	600x500	1370	765	2,55		56	kanava	1	500x600	1370	435		1,45	32
LIK 2 / PP2:																
Keittiö	kanava	2	250	240	216	2,2		90	kanava	1	315	280	292		3,75	104
LIK 3 / PP3:																
Koulutilat	kanava	1	800x400	1263	1296	4,05			kanava	1	600x400	992	936		3,9	
	kanava	1	200x100	76	84	4,2			kanava	1	200x100	76	78		3,9	
	KIR	1	100	7	11	A=5	32		kanava	1	160	39	40		2,0	
	kanava	1	200	119	82	2,6										
yht.				1465	1473			101				1107	1054			95
PP4, alapohja									kanava	1	200	120	151		4,8	
									kanava	1	315	280	347		4,45	
yht.												400	498			125
PP6, wc:t											240	387				62

www.asb.fi

ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA

Laitos:
Kohde: Kulomäen koulu
Kerros: 1.

Mittari: TSI DP Calc ja Airflow LCA 30VA | X | l / s
Mittaaja: Mikko Mäkinen
Pvm: 24.1.2012 | | m3 / h

Huone n:o tai tila	Tuloilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	m/s	Pa	%	Poistoilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	A	m/s	%
1.01 luokka (1)	säl.	2	400x100	120	56	1,1		47	säl.	2	400x100	120	83		1,5	69
1.03 luokka (3)	säl.	2	400x100	120	82	1,6		68	säl.	2	400x100	120	132		2,4	110
1.06 luokka (käsit.)	säl.	2	300x100	80	57	1,5		71	säl.	2	300x100	80	52		1,3	65
1.10 koulun joht.	säl.	1	200x100	26	18	1,5		69	säl.	1	200x100	26	7		0,7	27
1.19 luokka (4)	säl.	2	400x100	120	125	2,45		104	säl.	2	400x100	120	41		0,75	34
1.20 luokka (5)	säl.	2	400x100	120	130	2,55		108	säl.	2	400x100	120	138		2,5	115
1.21 luokka (6)	säl.	2	400x100	120	179	3,5		149	säl.	2	400x100	120	140		2,55	117
1.65 opp. huolto	säl.	1	200x100	38	31	2,6		82	säl.	1	200x100	38	31		3,0	82