

Tilaaja

 Vantaan kaupunki Tilakeskus
Hankerakentaminen
Mikko Krohn

 Kielotie 13
01300 VANTAA

Maksaja

**Vantaan kaupunki/Tilakeskus
Rakennuttaminen**

 PL 6007
00021 LASKUTUS


Näytetiedot	Näyte	Sisäilmanäyte		
	Näyte otettu	25.01.2010	Kellonaika	09.00
	Saapunut laboratoriolle	27.01.2010	Kellonaika	14.00
	Tutkimus alkoi	29.01.2010	Näytteenoton syy	Tilautustutkimus
	Ottopiste	Kuusikon koulu, Hovitie 1, 01380 Vantaa		
	Näytteen ottaja	Lehto Hannu, Genano Oy		
	Viite	Mikko Krohn		

Näytteiksi saatu metallilevyt, joilta otettu sivelynäyte

915-1: Tila: korjaustila, koulun pääty, keruulaite: 310. Keruun aloitus 25.1.2010 klo 9, keruun lopetus 28.1.2010 klo 9

915-2: Tila: luokkahuone, keruulaite: 310. Keruun aloitus 25.1.2010 klo 9, keruun lopetus 28.1.2010 klo 9

Analyysi	Menetelmä	915-1 Sisäilmanäyte korjaustila, koulun pääty	915-2 Sisäilmanäyte Luokkahuone, opetusta varten (15 oppilasta)	Yksikkö
Bakteeripitoisuus	STM Asumisterveys ohje 2003	alle 100	3 100	kpl/näyte
Aktinomykeettipitoisuus	STM Asumisterveys ohje 2003	alle 100	alle 100	kpl/näyte
Sieni-tiöpitoisuus (2 % mallasagar)	STM Asumisterveys ohje 2003	100	100	kpl/näyte
Sienten tunnistus, Mallas	* Viljely, mikroskopointi			
- Penicillium sp.	*	todettu	todettu	

*=näyte tutkittu akkreditoidulla menetelmällä

Yhteyshenkilö Thure Tiina, (09) 310 31623

 Kalso Seija
toimitusjohtaja

Tiedoksi mikko.krohn@vantaa.fi

 Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite PL 550 00099 HELSINGIN KAUPUNKI metropolilab@hel.fi	Käyntiosoite Viikinkaari 4 Helsinki 79 http://www.metropolilab.fi	Puhelin +358 9 310 31602	Faksi +358 9 310 31626	Tilinro 800017-70775857	Y-tunnus 0201256-6 Alv. Nro FI02012566
---	---	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---