

Laitos: TF1 / PF1

Kohde: Lintukallion päiväkot

Kerros:

Mittari: TSI DPCalc l / s

Mittaja: Mikko Mäkinen

Pvm: 9.2.2011 m³ / h

Huone n:o tai tila	Tuloilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	m/s	Pa	%	Poistoilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	A	Pa	%
Kokonaisilmamäärät:																
	kanava	1	315	305	253	3,25		83	kanava	1	400	397	389		3,1m/s	98
	kanava	1	800x300	621	528	2,2		85	kanava	1	250	224	245		5,0m/s	109
	kanava	1	500x300	437	345	2,3		79	kanava	1	500	616	608		3,1m/s	99
	kanava	1	500x300	457	353	2,35		77	CRM	1	160	80	150	k=15,8	90	188
yht.				1820	1479			81					1317	1392		106
Huonetilojen ilmamääriä:																
Osa A:																
3 ryhmäh.	PMD+ABT	2	20-10	56	40	k=5,7	8/17	71	KSO	2	160	56	41	15	11	73
13 leikki ja leloh.	PMD+ABT	2	20-10	56	42	k=5,7	10/17	75	KSO	2	160	56	45	15	13	80
17 ryhmäh.	PMD+ABT	2	20-10	56	40	k=5,7	8/17	71	KSO	2	160	56	48	15	15	86
21 wc/pesu									KSO	2	160	56	61	5	48	109
23 henkilöstötila	PMD+ABT	2	30-10	92	100	k=10,2	24	109	KSO	2	160	56	53	15	18	95
30 liikunta	PMD+ABT	2	30-10	90	27	k=9,4	2	30	KSO	2	160	50	51	-3	68	102
54 perkaus									KSO	2	160	50	62	-5	123	124
Osa B:																
39 ryhmäh.	PMD+ABT	2	20-10	60	44	k=5,7	13/17	73	KSO	2	160	55	54	7	32	98
46 wc									KSO	1	125	20	14	10	12	70
47 wc/s									KSO	1	125	20	13	10	11	65
50 leikki ja leloh.	PMD+ABT	2	30-10	75	33	k=9,4	3	44	KSO	3	160	90	79	14	19	88