



Tuulille
pyydetty

TILAKESKUS

Päiväys 9.9 - 2011

Kiinteistökohte AVOIN PK. MAJAKKA

Osoite MAKLINAUTANTIE 7

Ilmoittaja ja yhteystiedot

TUULIKKI HINKKANEN / Tuula AKSOY

P. 040. 8376760

Ilmanvaihto-ongelmien kuvailu. Milloin ja missä tiloissa todettu?

ILMANVAIHTO MIELESTÄ MME OK!

NYT KUN SUODATTIMET VAIHDETAAN
3 KK VÄLEIN,

Aikaisemmat ilmoitukset, selvitykset ja toimenpiteet (tiedossanne olevat)?

OLEMME OTTANEET YHTEYTTÄ KUN
ILMA TUNTUI HUONOLTA -> SUODATTI-
MET TUKOSSA -> ALETTIIN VAIHTAA
3 KUUKAUDEN VÄLEIN

Ongelmatilojen henkilömäärät ja käyttöajat päivittäin?

KÄYTTÖAIKA 8-16

KERHOISSA LAPSIA MAKS. 24 + AIK. 4

AVOINNESSA AIKUISIA + LAPSIA ~ 100H.

Ilmanvaihdon päälläoloajat: 1/2 ja 1/1 teholla. Missä - lämpötilassa 1/1 kytkeytyy 1/2 teholle?

EI TIETOA ?



TILAKESKUS

Ilmanvaihdon päälläolon ajat: 1/2 ja 1/1 teholla. Missä - lämpötilassa 1/1 kytkeytyy 1/2 teholle?

EI TIE TÄÄ?

Tuloilmasuodattimien normaalit vaihtovälit, viimeisin vaihto sekä suodattimien nyt aiheuttama paine-ero?

3 KUUKAUDEN VÄLEIN

viimeisin vaihto 8.9.2011

IV-kanavien viimeisin nuohous:

KEVÄT 2011

Täytetty lomake lähetetään osoitteisiin "Tilakeskus Hankepalvelut" sekä "Krohn Mikko"