Oy IV-Special Ab
www.asb.fi

ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA

Laitos: TF1/PF1
Kohde: Matarin PK
Kerros: 1.

Mittari: Tsi DP-Calc | √ | **l / s**
Mittaaja: Teemu Mäkinen
Pvm: 13.12.2011 | | **m3 / h**

Huone n:o tai tila	Tuloilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	m/s	Pa	%	Poistoilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	A	Pa	%
TF1/PF1																
	Kanava	1	315	305	561	7,2										
	Kanava	1	500x300	437	300	2			Kanava	1	500		618		3,15m/s	
	Kanava	1	500x300	457	458	3,05			Kanava	1			199		4,05m/s	
yht.				1199	1319			110	Kanava	1			477		3,8m/s	
									Kanava	1			79		3,95m/s	
kaikki yht.				1800								1300	1373			106
3 Ryhmähuone	PMD+ABT	2	20-10-12	56	64		24/19	114	KSO	2	160	56	69	7/9	45/52	123
6 Leikki-/lepohuone	PMD+ABT	2	20-10-12	56	60		12/28	107	KSO	2	160	56	67	12	30/37	120
13 Leikki-/lepohuone	PMD+ABT	2	20-10-12	56	56		16/17	100	KSO	2	160	56	66	9/7	43/46	118
17 Ryhmähuone	PMD+ABT	2	20-10-12	56	61		22/21	109	KSO	2	160	56	63	1/5	59/61	113
Henkilöstötila	PMD+ABT	2	30-10-16	92	123		32/41	134	KSO	2	160	56	29	15	5/6	52
21 WC/Pesuhuone									KSO	2	160	56	56	4/10	35/34	100
28 Ruokailu/Neuv.	PMD+ABT	2	30-10-16	75	51		9/4	68								
41 Leikki-/Lepohuone	PMD+ABT	2	30-10-16	75	87		19/17	116	KSO	3	160	90	93	11/7/10	33/34/39	103
47 WC/S									KSO	2	125	40	42	10	16	105
48 Ryhmähuone	PMD+ABT	2	20-10-12	60	61		16/23	102	KSO	2	160	55	62	13/12	27/30	113