

MITTAUSPÖYTÄKIRJA



Nuohouspalvelu
Mikki Backman

Mireal Service Oy, Nuohouspalvelu Mikki Backman
Sähkökatu 8-10 A 6, 05800 Hyvinkää
e-mail. nuohouspalvelu.mikki.backman@pp.inet.fi
puh. 0400-930553 Y: 2307682-5

Laitos: Malmiiniityn Päiväkoti	Mittari: Kimo MP200 ja LV110
Uusiniitynkuja 3	Mittaaja: Ville Marjomaa & Juha Haikka
01350 Vantaa	Pvm: 13.9.2010 - 14.9.2010

Ilmamäärät mitattu ja säädetty kojeiden ollessa 1/1 asennossa.

	-POISTOILMA / +TULOILMA						
	Venttiili	Koko	Säätö	Pa	m/s	Vaadittu l/s	Mitattu l/s
KEITTIÖ:							
K1	THA	200				+100	+100
K2	THA	200				+100	+100
K3	THA	200				+100	+100
P1	KSO	160				-32	-32
P2	KSO	160				-30	-30
P3	KSO	125				-30	-35
Keittiö varasto	KSO	100				-5	-5
TULOILMA:							
Ryhmähuone	TLA	125			2,9	+41	+40
	TLA	125			3,7	+41	+40
Lepo ja Leikkihuone	TLA	125		+10	3,2	+41	+41
	TLA	125		+10	3,4	+41	+41
Vesileikki huone	THA	160		+17		+50	+51
Käytävä	THA	160				+57	+44
Terveydenhoito huone	TLA	125			2,1	+25	+25
Työ / Ruokailu	TS-HVC	300x100			1,7	+50	+50
	TS-HVC	300x100			1,7	+50	+50
Aula	THA	200			4,5	+150	+141
Henkilökunta	TLA	160				+43	+43
Sali	TS-HVC	400x150			1,9	+115	+115
	TS-HVC	400x150			1,9	+115	+115
Toimisto	TLA	100				+25	+25
Verstas	TLA	100				+20	+19
Pienryhmähuone	TLA	100				+20	+20
Ryhmähuone	TLA	160			2,2	+38	+40
Ryhmähuone	TLA	160			2,2	+38	+39
Pesuhuone	TLA	100				+20	+20

	-POISTOILMA / +TULOILMA						
	Venttiili	Koko	Säätö	Pa	m/s	Vaadittu l/s	Mitattu l/s
Vesileikki huone	TLA	160				+50	+50
Pesuhuone	TLA	100				+20	+20
Eteinen	THA	160				+60	+58
	THA	160				+60	+58
Lepo ja Leikkihuone	TLA	160			2,2	+50	+50
	TLA	160			2,2	+50	+44
Ryhmähuone	TLA	160			2,2	+44	+44
	TLA	160			2,2	+44	+44
Lepo ja Leikki	TLA	160			2,6	+105	+105
Vaatehuone	TLA	125				+30	+28
POISTOILMA:							
Kuraeteinen	KSO	100	+15	-14		-14	-14
Terveystoimitus huone	KSO	125	-6	-40		-25	-25
	KSO	125	-6	-40		-25	-25
Lepo ja Leikki	KSO	160	+11	-25		-27	-27
	KSO	160	+11	-25		-27	-26
	KSO	160	+11	-25		-27	-26
Ryhmähuone	KSO	160	+4	-35		-27	-26
	KSO	160	+4	-35		-27	-26
	KSO	160	+5	-32		-27	-26
Pesuhuone	KSO	200	+18	-23		-34	-25
	KSO	200	+15	-28		-34	-25
Keskusvarasto	KSO	100	+8	-30		-15	-15
Siivouskomero	KSO	100	-1	-32		-11	-11
Vaatehuone	KSO	125	+14	-20		-20	-20
	KSO	125	+14	-21		-20	-20
WC Inva	KSO	100	+5	-40		-16	-16
WC Naiset	KSO	100	+12	-42		-16	-16
WC Miehet	KSO	100	+14	-37		-16	-16
Työ ja Ruokailu	KSO	160	+16	-34		-33	-33
	KSO	160	+16	-34		-33	-33
	KSO	160	+16	-35		-33	-33
Henkilökunnan sostiil.							
WC	KSO	100	+8	-36		-16	-16
Suihku	KSO	100	+7	-39		-16	-16
Sali	TS-HVC	400x150			1,45	-87	-87
	TS-HVC	400x150			1,45	-87	-87
Toimisto	KSO	160	-3	-63		-25	-25
Verstas	KSO	125	-9	-122		-20	-20
Salin varasto	URH	200	+12	-167		-35	-35
	KSO	100	-14	-243		-15	-15
Siivouskomero 2	KSO	100	-9	-132		-9	-9
Varasto	KSO	100	-7	-58		-9	-9

