

Tilaaaja
0124610-9
 Vantaan kaupunki
 Tilakeskus/Hankepalvelut/ Rakennuttaminen
 Ulla Lignell

Maksaja
Vantaan Tilakeskus

Kielotie 13
 01300 VANTAA


PL 6007
 00021 LASKUTUS

Näytetiedot	Näyte	Laskeumapölynäyte		
	Näyte otettu	12.12.2013	Kellonaika	10.00 - 10.10
	Vastaanotettu	12.12.2013	Kellonaika	
	Tutkimus alkoi	12.12.2013	Näytteenoton syy	Tilaustutkimus
	Ottopiste	Martinlaakson koulu, Martinlaaksonpolku 4, Vantaa		
	Näytteen ottaja	Immonen Juha, kemisti		
	Viite	Martinlaakson koulu		

Analyyysi	Menetelmä	22710-1 Laskeumapölynäyte Luokka 059 Martinlaakson koulu, Martinlaaksonpolku 4, Vantaa	Yksikkö
Tunnistus elektronimikroskoopilla	SEM + SEM/EDS	Lausunto	

Lausunto Kahden viikon pölylaskeuman pyyhintänäytteessä ei havaittu mineraalivillakuituja.

Yhteyshenkilö Lukkarinen Timo, 010 3913 431, Kemisti



Kalso Seija
 toimitusjohtaja

Tiedoksi Lignell Ulla, ulla.lignell@vantaa.fi

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
 Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.