

18.8.2010



Kiinteistöjen erikoispalvelut

ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA

Laitos: Mikkolan koulu
 Kohde: TK 05
 Kerros: 4

x	l/s
	m3/t

Mittari: Tsl Velocicalc Plus
 Mittaaja: Jari Keränen
 Pvm: 1.6.2010

Tila / huone n:o	Tuloelin	Koko	Kpl	Vaadittu	Mitattu	A/m/s	PA	Poistoelin	Koko	Kpl	Vaadittu	Mitattu	A/m/s	PA
kokon. ilma	CRMc	400	1	520	470	0,9	24	CRMc1	400	1	605	612		41
232 voim.var								KSO	125	2	30	32	-10	118
231 siiv.								KVBb	125	1	15	15	-2	99
233 ulkoväl.var								KSO	125	1	10	20	+7	105
230 pukuhuone	TRGc	400/150/250	1	120	108		17	KVBb	125	2	30	30	-2	105
229 wc								CRMc1	125	1	20	80		26
226 pesuh.								KVBb	125	6	120	60	+6	77
228								KVBb	125	2	40	40	+3	105
225 pukuhuone	TRGc	400/150/250	1	120	108		17		125	2	30	30	-2	95
224 var								KSO	125	1	15	15	-8	79
227 pukuhuone	KTS	125	1	20	20	4	92	KSO	125	1	20	20	-6	91
223 pukuhuone	TRGc	400/150/250	1	120	111		18	KVBb	125	2	30	30	-1	86
222 wc								CRMc1	125	1	20	80		26
219 pesuh								URHx3	125	1	120	60	+5	53
221								KSO	125	2	40	40	-5	92
218 pukuhuone	TRGc	400/150/250	1	120	111		18		125	2	30	30	+7	40
220 pukuhuone									125	1	20			
243 käytävä	KTS	125	1	20	20	4	103							
huom. Säädetty koneen nopeudella 1/2														

