Oy IV-Special Ab
www.asb.fi

ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA

Laitos:
Kohde: Pajatalo, Neilikkatie 3, Vantaa
Kerros:

Mittari: TSI DPCalc, Airflow LCA 30 VA, VelociCheck | X | l / s
Mittaaja: Mikko Mäkinen
Pvm: 30.4.2008 | | m3 / h

Huone n:o tai tila	Tuloilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	m/s	Pa	%	Poistoilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	A	Pa	%
001 teoria III				90	57			63				90	60			67
002 teoria II				135	70			52				135	77			57
003 teoria I				135	95			70				135	84			62
008 perhekeittiöt				140	171			122				168	175			104
015 ruokailu/taukot.				222	230			104				222	324			146
029/0291 opettajat				140	112			80				140	108			77
034 kodinhoid. op.t.				225	195			87				256	262			102