

RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUS KENTTÄTYÖLOMAKE

Ville Suvivuo

Sertifikaatti Nro VTT-C-3245-25-08

Lämpökamera: Fluke Tri32-Fusion s/n: Tir32-10070314

Tilaaajan yhteystiedot:

Vantaan Tilakeskus
Hankepalvelut
Mikko Krohn

Laskutusosoite:

Vantaan kaupunki
OVT-tunnus 003701246109

Puhelin:

Kohteen tiedot:

Pähkinärinteen neuvola ja sivukirjasto
Mantelikuja 4
01710 Vantaa

Kuvausolosuhteet:

	pvm 30.1.2012	pvm 31.1.2012	pvm 1.2.2012	pvm 1.2.2012
	klo (24h ennen)	klo 00:30 (12h ennen)	klo 12:30 (alussa)	klo 14:00 (lopussa)
ulkoilman lämpötila	-12 °C	-15,0 °C	-14,0°C	-14,0 °C
sisäilman lämpötila keskimäärin			+22,5 °C	+22,5 °C
sää, aurinkoinen, pilvinen, sade lumisade ym.	pilvinen	kirkas	aurinkoinen	aurinkoinen
tuulen nopeus m/s suunta	2 m/s koillinen	3 m/s koillinen	heikkoa	heikkoa
paine-ero keskimäärin (pascalialia)			-5 Pascalia	-0 Pascalia
sisäilman kosteus tutkittavassa rakennuksessa keskimäärin (Rh%)			Rh 12 %	Rh 20 %

Kohdetiedot:

Lämmitysjärjestelmä	Kaukolämpö
Ilmanvaihto rakenteet	Koneellinen + LTO
<ul style="list-style-type: none"> alapohja ulkoseinät yläpohja ikkunat muut huomiot 	betoni betoni/tiili ontelo 3 x Neuvolan ja hammashoidon puolella paine-ero -3.. -5 Pa. Kirjaston paine-ero 0 Pa



RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUS KENTTÄTYÖLOMAKE

Ville Suvivuo

Sertifikaatti Nro VTT-C-3245-25-08

Lämpökamera: Fluke Tri32-Fusion s/n: Tir32-10070314