Delete
Delete Tutkimus Oy

www.delete.fi

ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA

KOHDE: Pähkinänsärkijän pk, Pähkinätie 2, Vantaa
IV-KONEET: TK1 / PK1.1, PK1.3
KERROS: 2.

MITTARI: TSI DPCalc, LCA 30VA -siipipyöräanemom.
MITTAAJA: Mikko Mäkinen
PVM: 4.7.2012

l/s X
m³/h

Huone n:o tai tila	tuloilma	kpl	koko	suunn.	mitattu	m/s	Pa	%	poistoilma	kpl	koko	suunn.	mitattu	A	Pa	%
TK1 (1.krs ja 2.krs)	kanava	1	900x600	2050	1674	3,1		82								
TK1 (2.krs)	yht.			1316	1264			96								
40 puheterapeutti	säl.	1	200x100	20	13			65	URH	1	125	20	3	12	1	15
*40 puheterapeutti									URH	1	125	20	21	12	45	105
42 leikki- ja lepoh.	säl.	1	500x100	100	78	2,4		78	URH	3	160	100	28	15	4	28
43 ryhmähuone	säl.	1	500x100	100	65	2,0		65	URH	3	160	90	25	6	6	28
51 leikki- ja lepoh.	säl.	1	500x100	100	75	2,3		75	URH	3	160	100	28	11	5	28
52 ryhmähuone	säl.	1	500x100	100	83	2,55		83	URH	3	160	90	38	-3	36	42
*ilmamäärä on mitattu huippuimurin kannet auki eli neulapatteri ohitettuna.																