

**Taulukko 1.** Rakennusmateriaalinäytteissä esiintyneiden mesofiilisten sieni-itiöiden ja bakteerien pitoisuudet (cfu/g) sekä sienisuvusto

	Mesofiiliset sienet (cfu/g)		Mesofiiliset bakteerit (cfu/g)		
	2% mallasuutealusta	DG18-alusta	THG-alusta		
<b>Näyte 1</b> kipsilevyn alareuna, betonia vasten	KOK.PIT alle määrittäysrajan	KOK.PIT alle määrittäysrajan		630	
<b>Näyte 2</b> us kipsilevyn ala- reunan ja betoni- laatan välissä oleva pahvi	KOK.PIT alle määrittäysrajan	KOK.PIT CLA	45 45	230	
<b>Näyte 3</b> us:n viereltä, lattian lämmöneriste, kevytsoraa	KOK.PIT AVER	45 alle määrittäysrajan	KOK.PIT	KOK.PIT AKT MUUT	230 91 140
<b>Näyte 4</b> keskeltä lattiaa, lämmöneriste, kevytsoraa	KOK.PIT alle määrittäysrajan	KOK.PIT alle määrittäysrajan		180	

määrittäysraja käytetyllä menetelmällä = 45 cfu/g  
analysointitulokset on ilmoitettu kahden merkitsevän numeron tarkkuudella

**KÄYTETYT LYHENTEET:**

AKT = aktinomykeetit  
CLA = *Cladosporium*  
MUUT = muut bakteerit

cfu = pesäkkeen muodostava yksikkö