

Laitos: _____

Kohde: Ristipuron päiväkoti

Kerros: 1. osa A

Mittari: TSI DPCalc l / s

Mittaja: Mikko Mäkinen

Pvm: 10.9.2010 m³ / h

Huone n:o tai tila	Tuloilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	m/s	Pa	%	Poistoilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	A	Pa	%
1 ryhmähuone	säl.	1	300x100	75	58	3,1	k=18,8		säl.	1	300x100	72	51	k=20,2	2,5m/s	
2 varasto									URH	1	100	3	5	-9	25	
3 leikki- ja lepop.	säl.	1	300x100	78	58	3,1	k=18,8		säl.	1	300x100	78	63	k=20,2	3,1m/s	
4 kuraeteinen									URH	1	125	12	13	-1	50	
5/8 eteinen	TKA	1	160	86	65	k=13,2	24									
6 pesuh. / wc									URH	2	160	50	38	15	14	
7 pesuh. / wc									URH	2	160	50	39	10	21	
9 kuraeteinen									KSO	1	125	12	15	-5	52	
10 ryhmähuone	säl.	1	300x100	72	56	3,0	k=18,8		säl.	1	300x100	69	69	k=20,2	3,4	
11 varasto									URH	1	100	3	6	-12	66	
12 leikki- ja lepop.	säl.	1	300x100	69	53	2,8	k=18,8		säl.	1	300x100	69	65	k=20,2	3,2m/s	
13 käytävä	TKA	2	160	175	132	k=13,2	25									
14 ryhmähuone	TKA	1	100	22	17	k=4,8	12		URH	2	125	22	22	-5	68	
15 terveydenhoitoh.	TKA	1	100	30	23	k=4,8	22		URH	2	125	30	32	-1	79	
17 vesileikkih.	TKA	1	125	30	23	k=7,8	9		KSO	2	160	36	34	-10	71	
18 pesuh. / wc									URH	2	160	50	50	5	49	
20 kuraeteinen									KSO	1	125	12	16	-10	116	
21 ryhmähuone	säl.	1	300x100	72	60	3,2	k=18,8		säl.	1	300x100	69	63	k=20,2	3,1m/s	
22 varasto									URH	1	100	3	5	-9	27	
23 leikki- ja lepop.	säl.	1	300x100	69	58	3,7	k=18,8		säl.	1	300x100	69	73	k=20,2	3,6m/s	

Laitos: _____

Kohde: Ristipuron päiväkoti

Kerros: 1. osa B

Mittari: TSI DPCalc l / s

Mittaaja: Mikko Mäkinen

Pvm: 10.9.2010 m³ / h

Huone n:o tai tila	Tuloilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	m/s	Pa	%	Poistoilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	A	Pa	%
34 liikuntasali	säl.	2	300x100	136	98	2,6	k=18,8		säl.	2	300x100	136	109	k=20,2	2,7m/s	
35 keskusvarasto									URH	1	100	3	8	-12	107	
36 toimisto	TKA	1	80	14	10	k=3,1	10		URH	1	125	14	13	-6	101	
38 ruokailu/neuv.h.	TKA	1	125	35	14	k=7,8	3		URH	2	160	35	28	-8	70	
"	TKA	1	125	35	26	k=7,8	11		URH	2	160	35	28	-7	59	
39 työhuone	TKA	1	80	14	10	k=3,1	9,5		URH	2	125	14	11	-10	40	
40 käytävä	TKA	1	125	28	21	k=7,8	7									
41 wc									URH	1	160	17	15	3	22	
42 suihku									URH	1	160	17	13	3	16	
43 pukuhuone	säl.	1	600x100	97	74	1,9	k=39,0		URH	3	160	36	23	3	13	
"									URH	3	160	36	24	3	14	
44 sk									URH	1	125	8	8	0	18	
45 vesileikkitala									URH	1	160	19	14	0	27	
46 leikki- ja lepo.	säl.	1	400x100	100	63	2,45	k=25,5		säl.	1	400x100	100	66	k=27,4	2,4m/s	
47 varasto									URH	1	100	3	3	0	3	
48 verstaas	säl.	1	300x100	19	16	0,85	k=18,8		URH	2	100	19	8	12	2	
49 ryhmähuone	säl.	1	300x100	56	41	2,2	k=18,8		säl.	1	300x100	53	28	k=20,2	1,4m/s	
50 wc									URH	1	160	17	14	6	14	
51 wc									URH	1	160	17	14	8	12	
52 pesuhuone									URH	1	160	17	13	10	10	

ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA
Laitos: TK 01-TF 01 / TK 01-PF 01, PK 01, PK 02

Kohde: Ristipuron päiväkoti, lisärakennus

Kerros: 1.

Mittari: TSI DPCalc l / s

Mittaja: Mikko Mäkinen

Pvm: 23.6.2010 m³ / h

Huone n:o tai tila	Tuloilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	k	Pa	%	Poistoilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	A	Pa	%
101 kuraeteinen									KSO	3	125	50	53	-2	52	
102 verstaas	SVQ	1	125	30	29	13	5		KSO	1	160	30	30	-1	78	
103 jakelukeittiö	RHKP	1	160	70	72	25,3	8		KSO	1	160	30	33	0	82	
huuva									PRA	1	200	70/35	66/34	3	34/9	
liesikupu									KSO	1	125	30/15	27/14	10	46/12	
104 eteinen	RHKP	1	160	70	72	25,3	8									
105 wc									KSO	2	125	40	42	-6	112	
106 ryhmähuone	SVQ	2	200	120	120	38	2,5		KSO	2	160	60	58	5	44	
107 pienryhmä									KSO	2	160	60	62	4	53	
108 varasto									KSO	1	125	5	11	-10	51	
109 leikkihuone	SVQ	1	160	55	57	25,3	5		KSO	2	160	55	57	-2	76	
111 käytävä	RHKP	1	160	70	72	25,3	8									
112 inva-wc									KSO	1	125	20	21	-8	139	
113 sos.til.	RHKP	1	125	35	34	13	7		KSO	1	125	20	20	-8	138	
114 suihku									KSO	1	100	16	16	-5	128	
116 mus / vss	SVQ	1	160	50	51	25,3	4		KSO	1	160	50	51	12	82	
117 liikuntasali	SVQ	2	200	140	142	38	3,5		KSO	3	200	145	150	18	51	
118 varasto									KSO	1	100	5	5	-15	90	
120 wc									KSO	1	125	20	20	-2	65	
121 siivous									KSO	1	125	20	21	0	59	

