

Vantaan kaupunki
Tilakeskus, Maarit Kivikangas
 Rakennuttaminen
 Kielotie 13
 01300 VANTAA

Näytetiedot	Näyte	Materiaalinäyte		
	Näyte otettu	23.01.2008	Kellonaika	
	Saapunut	28.01.2008	Kellonaika	13.00
	laboratoriolle			
	Tutkimus alkoi	28.01.2008	Näytteenoton syy	Tilaustutkimus
	Ottopiste	Ruusuvuoren koulu, Kisatie 21, 01450 VANTAA		
	Näytteen ottaja	Krohn Mikko		

1013-1: Tuloilmakoneen TK3 raitisilmakammion suodattimien jälkeisten äänenvaimentimien pintakangas.

1013-2: Tuloilmakoneen TK3 raitisilmakammion suodattimien jälkeen kanavan pohjalla olevaa mönjää.

Analyysi	Menetelmä	Yksikkö	1013-1 Materiaali Äänenvaimentimen pintakangas	1013-2 Materiaali Kanavan pohjalta
Bakteeripitoisuus	STM Asumisterveys- ohje 2003	kpl/g	alle 100	100
Aktinomykeetit	STM Asumisterveys- ohje 2003	kpl/g	alle 100	alle 100
Hiivapitoisuus (2 % mallasagar)	STM Asumisterveys- ohje 2003	kpl/g	alle 100	alle 100
Homeitiöpitoisuus (2 % mallasagar)	STM Asumisterveys- ohje 2003	kpl/g	140 000	alle 100
Sienten tunnistus	Viljely, mikroskopointi			
- Cladosporium sp.			todettu	

Lausunto Näytteessä 1 todettiin runsaasti Cladosporium -suvun homeitiöitä. Muiden määritettyjen mikrobin pitoisuudet olivat alle määritysrajan.
 Näytteessä 2 todettiin vähän bakteereita, muiden määritettyjen mikrobin pitoisuudet olivat alle määritysrajan.

Yhteyshenkilö Thure Tiina, (09) 310 31623

 Ahonen Seppo
 Laboratoriopäällikkö

Tiedoksi Mikko.krohn@vantaa.fi

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.

Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Faksi	Tilinro	Y-tunnus
PL 550	Viikinkaari 4	+358 9 310 31602	+358 9 310 31626	800017-70775857	0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Helsinki 79				Alv. Nro
metropolilab@hel.fi	http://www.metropolilab.fi				FI02012566