

Tilaaja

 Vantaan kaupunki Tilakeskus
 Hankerakentaminen
 Mikko Krohn

Maksaja

**Vantaan kaupunki/Tilakeskus
 Rakennuttaminen**

 Kielotie 13
 01300 VANTAA

 PL 6007
 00021 LASKUTUS

Näytetiedot	Näyte	Sisäilmanäyte		
	Näyte otettu	18.01.2010	Kellonaika	08.00
	Saapunut laboratoriolle	22.01.2010	Kellonaika	14.20
	Tutkimus alkoi	22.01.2010	Näytteenoton syy	Tilautustutkimus
	Ottopiste	Seutulan koulu, Katariinantie 60, 01760 Vantaa		
	Näytteen ottaja	Lehto Hannu, Genano Oy		
	Viite	Mikko Krohn		

654-1: Näytteeksi saatu metallilevy, jolta otettu sivelynäyte
 Keruulaite 310, näytteen keruun aloitus 18.1.2010 klo 8.00, näytteen keruun lopetus
 21.1.2010 klo 8.00

Analyysi	Menetelmä	654-1 Sisäilmanäyte Musiikkiluokka	Yksikkö
Bakteeripitoisuus	STM Asumisterveys ohje 2003	1 700	kpl/näyte
Aktinomykeettipitoisuus	STM Asumisterveys ohje 2003	alle 100	kpl/näyte
Sieni-tiöpitoisuus (2 % mallasagar)	STM Asumisterveys ohje 2003	alle 100	kpl/näyte

Yhteyshenkilö Thure Tiina, (09) 310 31623

 Kalso Seija
 toimitusjohtaja

Tiedoksi mikko.krohn@vantaa.fi

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
 Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite PL 550 00099 HELSINGIN KAUPUNKI metropolilab@hel.fi	Käyntiosoite Viikinkaari 4 Helsinki 79 http://www.metropolilab.fi	Puhelin +358 9 310 31602	Faksi +358 9 310 31626	Tilinro 800017-70775857	Y-tunnus 0201256-6 Alv. Nro FI02012566
---	---	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---