

Tuomo Rimpiläinen

EPÄVIRALLINEN

8.11.2011

Ins.tsto Aaro Kohonen Oy
Elina Paukku
Koronakatu 2
02210 ESPOO

kpl jakelu
1 tilaaja

Rakennustyö:
Simonkylän koulu

Rakenneosa:

Tilaaajan toimesta irrotettujen koekappaleiden testaus standardin SFS - EN 12504-1. Poratut koekappaleet. Puristuslujuuden testaus.

Lujuustulokset on muunnettu vastaamaan 150 mm normikuution tuloksia By50, Betoninormit 2004, kohdan 6.3.3.2 mukaisesti. Koekappaleen koosta johtuen testauksessa käytetty lisäniveltä.

Tilaus: 7.11.2011 / Timo Korhonen.
Koekappaleet tasoitettiin rikittämällä.

Koekappaleet: 3 kpl lieriötä, Ø 60 * 60 mm.
Koekappaleen pituus / halkaisija suhde: 1:1.

Tilaaajan ilmoittamat tiedot:

Koekappaleen tunnus	Lujuus- ja rakenne luokka	Valmistus-päivä	Testaus-päivä	Ikä d	Murto-voima kN	Puristus-lujuus N/mm ²	Tiheys kg/m ³
---------------------	---------------------------	-----------------	---------------	-------	----------------	-----------------------------------	--------------------------

Koetulokset:

SKK 1B	-	-	08.11.2011	-	65,0	25,1	2190
SKK 2B	-	-	08.11.2011	-	151,5	58,5	2260
SKK 3A	-	-	08.11.2011	-	155,2	60,0	2290

Tilaaajan ilmoittamat lisätiedot:

CONTESTA OY

Hyväksytty koetuslaitos