

Vantaan Tilakeskus
Hankepalvelut, Rakennuttaminen
Jouni Räsänen
Kielotie 13
01300 VANTAA

TOIMENPIDE-EHDOTUS 27.12.2010
VANTAA261SIMONKYLÄNK B

sivuja yhteensä 2

TOIMENPIDE-EHDOTUS	VANTAA261SIMONKYLÄNK B, mikrobiutkimus 2.12.2010
KOHDE	Koivukyläntie 52, Vantaa, liikuntasalin avaukset
TILAAJA	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Juha Vuorenmaa, rakennuttajainsinööri
YHTEYS	Jouni Räsänen, Vesa Pyy, Mikko Krohn

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelimme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Suosittelimme pilaantuneiden materiaalien poistamista liikuntasalin ja tyttöjen pukuhuoneen lattiosta, jäljellejäävien lattiarakenteiden pintojen puhdistamista, desinfiointia ja homesuojausta Novitrol 483:lla.

Suosittelimme lattiarakenteen muuttamista mikrobikasvun suhteen riskittömäksi.

Espoossa 27.12.2010

NOVORITE OY

Simo Valjakka
DI, (Chem. Eng)

Vaatus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.