

Vantaan Tilakeskus  
Hankepalvelut, Rakennuttaminen  
Mikko Krohn  
Kielotie 13  
01300 VANTAA

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 29.8.2010  
VANTAA251VAPAALNP 11A3 B

sivuja yhteensä 2

TOIMENPIDE- EHDOTUKSET	VANTAA251VAPAALNP 11A3 B, oireilutilojen mikrobitutkimus 24.8.2010
KOHDE	Vapaalanpolku 11 A 3, 01650 Vantaa,
TILAAJA	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Juha Vuorenmaa, rakennuttajainsinööri
YHTEYS	Mikko Krohn, Vesa Pyy, Jouni Räsänen

## TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittellemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäyt-  
teiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

**Suosittellemme** asunnon ulkoseinien kaikkien jalkalistojen sekä WC:n ovenpielen kummankin vanhan jalkalistan poistamista sekä seinien alareunojen samanaikaista puhdistamista, desinfiointia ja homesuojausta harjaamalla ja/tai pyyhkimällä Novitrol 483:lla. Työn aikaista pölyämistä voidaan vähentää kostuttamalla (esimerkiksi sumutinpullolla) seinän alareuna Novitrol 483:lla ennen Novitrol:illa harjaamista.

**Suosittellemme** lisäksi varmistavana toimenpiteenä WC:n kynnyksen irrottamista ja kynnyksen alapinnan, karmien alapäiden sekä kynnyksen kohdalta lattian pinnan puhdistamista ja desinfiointia pyyhkimällä Novitrol 483:lla.

Espoossa 29.8.2010

NOVORITE OY

Simo Valjakka  
DI, (Chem. Eng)

---

Vaatus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.