



27.07.2011

Vastaanottaja:

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto
Työsuojelun vastuualue, Anne-Marie Kurka
PL 46, 00531 Helsinki

Viite: Aluehallintoviraston tarkastuskertomus 11/6540, päivätty 17.2.2011

Aluehallintoviraston tarkastuskertomuksessa on tarkastaja antanut kehotuksen työnantajalle (Vantaan kaupunki) kohteessa Vantaankosken koulu, Isontammentie 15, 01730 Vantaa, havaituista puutteista. Kehotus liittyy työpaikan rakenteelliseen turvallisuuteen ja terveellisyteen sekä ilman epäpuhtauteen, jotka liittyvät seuraaviin kohtiin:

1. alaopettajainhuoneen yhteydessä olevassa naisten saniteettitilassa havaittuun maakellarimaiseen hajuun
2. luokan 206 paikoitellen kupruilevaan muovimattoon ja katossa näkyvään kosteuden aiheuttamaan jälkeen sekä luokassa ajoittain esiintyvään poikkeavaan hajuun
3. kemian varaston oven puoleisen alakaapin läheisyydessä havaittuun poikkeavaan hajuun
4. koulun käytävien siisteys
5. aiemmin tarkastetut mm. ilmanvaihtolaitteiston puhtauteen liittyvät työt (tarkastuskertomus 10/5669)

Vantaan kaupunki / tilakeskus on ohjelmoinut kohteen korjauksen ohjelmointi III listalle keväällä 2011 (k.o. lista käsittää sisäympäristö ja kosteusvaurio ongelmat). Kohteiden korjausaikatauluja ja jatkotoimenpiteitä käsitellään seuraavan kerran aikataulun mukaisesti 11.8.2011. Kohteen esitettyihin ongelmiin liittyvät tarvittavat toimenpiteet pyritään saattamaan valmiiksi syys-lokakuussa 2011.

Tilakeskus käyttää kohtien 1-3 tutkimis- ja korjauspalveluissa ISS Palvelut Oy:tä, joka kokonaisvaltaisesti tulee hoitamaan kohteen niin rakenteellisesti kuin terveydellisesti tarkastuskertomuksessa vaaditulle tasolle. Työnantaja on kumppania valitessaan varmistanut että palvelun tarjoajalla on riittävä pätevyys ja muut edellytykset tehtävästä suoriutumiseen. Kohdan 4 ongelma saatetaan tiedoksi tilakeskuksen siivouspalveluille. Kohdan 5 ilmanvaihtoon ja kiinteistön muuhun puhtauteen liittyvät aiemmat kohdat saatetaan tiedoksi & asiat korjaa tilakeskuksen kiinteistöhuolto.

Tarkastuskertomuksessa vaaditun mukaisesti työnantajan edustajat tarkkailevat toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksia turvallisuuteen ja terveellisyteen.

Vakuudeksi

Rakenneinsinööri Vesa Pyy
040-7444 608, vesa.pyy@vantaa.fi