

Päivämäärä: 10.6.2008

Tutkija: Näsälä, Mäkinen

Rakennuksen nimi: Varia, Tennistie 1

Tuloilmakone Yhd. tulo-poistoilmakone
Poistoilmakone

Puhaltimen no: 3 TP

Vaikutusalue: A 1-osa, käytävät

Puhaltimen tyyppi:	Puhaltimen käyttötapa:	Käyntiajat (klo-klo):
1-nopeuspuhallin	<input checked="" type="checkbox"/> käsikäyttö	<input type="checkbox"/> 1/1
2-nopeuspuhallin	<input type="checkbox"/> kello-ohjaus	<input checked="" type="checkbox"/> 1/2
moninopeuspuhallin	<input type="checkbox"/> ulkolämpötilaohj.	<input type="checkbox"/> pois päältä
portaaton säätö	<input type="checkbox"/>	

Ohjauksen toiminta (eri tehot päälle):

toimii
ei toimi

mitä vikaa: _____

Puhaltimen ohjaus pakkokytketty yhteen poistopuhaltimen kanssa (vastaavat tehot yhtäaikaisesti päällä):

ei
kyllä

mitkä puhaltimet: _____

Kokonaisilmavirta:

suunniteltu: 1/1 +670 _____ 1/2 _____ l/s

mitattu: 1/1 +477 _____ 1/2 _____ l/s

Puhaltimen toiminta ja kunto (tarkastetaan puhaltimelta):

kunnossa
vikaa, mitä?

Turvakytkimen toiminta _____
Käyntiääni (esim. meluisa) _____
Puhtaus _____
Äänenvaimennus _____
Sadeveden esto _____

Päivämäärä: _____

Tutkija: Näsälä, Mäkinen

Kan. tarkastusluukut:

on
ei ole

Runkokanavien puhtaus:

puhdas
hieman likainen
erittäin likainen

Kanaviston eristys ullakkotilassa:

kunnossa
puutteellinen, mitä vikaa? _____

Suodattimien tyyppi:

karkeasuodatin
hienosuodatin
molemmat

Suodatinluokka:

 F 7

Suodattimien kunto:

puhdas
hieman likainen
erittäin likainen

Suodattimen painehäviö _____ Pa

Suodatin vaihdettu _____ kuukautta sitten

Lämmöntalteenotto:

kyllä
ei

Lämmöntalt.oton puhtaus:

puhdas
 puhdistuksen tarpeessa

Lämmöntalt.oton lämpötilat:

ulkoilma _____ °C
tuloilma _____ °C
poistoilma _____ °C
jäteilma _____ °C

Lämmityspatteri:

ei
vesi
sähkö

Lämmityspatt. puhtaus:

puhdas
 puhdistuksen tarpeessa

Lämmityspatterin lämpötilat:

tuleva ilma 14 °C
lähtevä ilma 22 °C
menovesi 24 °C
paluuvesi 22 °C

Huomautuksia:

Suodattimen paine-eromittari ei toimi.
