

WSP TutkimusKORTES Oy
Ratakatu 12
90100 OULU
Puh. 0424 9696 1
Fax 08-884 7711

4282/05

1 (1)

21.04.2005

Vantaan kaupunki tilakeskus
Mikko Korosuo
Kielotie 13
01300 VANTAA

Tutkimustilaus 19.4.2005

LYIJYMÄÄRITYS

Kohde Nuorisotalo vernissa, Kuriirintie 36, 01300 Vantaa.

Menetelmät Maaleista (2 kpl) määritettiin lyijypitoisuus XRF-tekniikalla.

Tulokset

Näyte nro/ materiaali	Näytteenottoaikka	Lyijypitoisuus [mg/kg]
1/ maali	paloaseman katto	1160
2/ maali	tuhkaluukun kansi	322

Toimenpiteet Lyijypitoisuudet eivät ylitä ympäristöviranomaisten määrittelemiä raja-arvoja (lyijy 1500 mg/kg). Purku suoritetaan rutiinimenetelmin ja jäte hävitetään normaalin purkujätteen tavoin.

WSP TUTKIMUSKORTES OY

Vesa Kontio
tutkija

Jakelu 1 kpl tilaaja
1 kpl WSP TutkimusKORTES Oy/ arkisto