

Vantaan Tilakeskus  
Hankepalvelut, Rakennuttaminen  
Mikko Krohn  
Kielotie 13  
01300 VANTAA

TOIMENPIDE-EHDOTUS 19.6.2010  
VANTAA248VEROMÄENK B

sivuja yhteensä 2

TOIMENPIDE-EHDOTUS	VANTAA248VEROMÄENK B, oireilutilojen terveystaita – epäily selvitys 4.6.2010
KOHDE	Veromäen koulu, Veromiehentie 2, 01510 Vantaa, OT006 ja OT008
TILAAJA	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Juha Vuorenmaa, rakennuttajainsinööri
YHTEYS	Mikko Krohn, Vesa Pyy, Jouni Räsänen

## TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittellemme paikan päällä tehtyjen havaintojen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Saadun tiedon perusteella vaurioituneet betonipilarit tullaan korvaamaan uusilla. **Suosittellemme** uusien pilareiden pinnoittamista vasta vapaan kuivumisen jälkeen.

**Suosittellemme** pilareiden tasoittamista tarvittaessa sementtipohjaisella tasoitteella, imeyttämistä Novosilan –käyttöliuoksella (sopiva käyttöliuos saadaan sekoittamalla 2 dl Novosilan:ia 2 litraan vettä) ja maalaamista aikaisintaan seuraavana päivänä silikoniemulsiomaalilla (esim. Tikkurilan Kivisil).

**Suosittellemme** radonimun järjestämistä lattian betonilaatan alle. Raadonimulla on tarkoitus alipaineistaa lattian alla oleva täyttöhiekkatila ja näin estää vuotoilman pääsy yläpuolella oleviin käyttötiloihin.

Espoossa 19.6.2010

NOVORITE OY

Simo Valjakka  
DI, (Chem. Eng)

---

Vaatus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.