

Laitos: PP 1.1

Kohde: Vihertien leikkiuistorakennus

Kerros: 1.

Mittari: TSI DP-CALC

√ | / s

Mittaaja: Teemu Mäkinen

Pvm: 5.5.2009

m3 / h

Huone n:o tai tila	Tuloilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	m/s	Pa	%	Poistoilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	Asento	Pascal	%
01 Keittiö									Liesikupu	1		20	EI PYSTY MITATA			
02 Varasto									KS	1	125	10	13	-10	48	130
03 Lukuhuone									KS	1	125	20	25	3	56	125
04 Monitoimih.									KS	1	125	90	~35	11	65	39
05 Työ- ja lepo.									KS	1	125	30	36	7	82	120
07 Versta									KS	1	125	30	35	9	66	117
08 Varasto									KS	1	125	10	14	-12	69	140
09 Tekninen tila									KS	1	125	30	~36	10	70	120
10 Siivousk.									KS	1	125	10	13	-10	51	130
12 WC/N									KS	1	125	20	24	-4	89	120
13 WC/M									KS	1	125	20	24	-3	82	120
14 Kuivauskaappi									KS	1	125	10	16	-10	75	160
16 Suihku									KS	1	125	20	33	7	70	165
17 WC									KS	1	125	20	TEIPATTU KIINNI			
Konekohtainen YHT.												340	304			89

Punaisella merkityt % kohdat ylittävät suomen rakentamismääräyskokoelmassa(D2) säädetyn, tila ± 20% tai konekohtaisen ± 10% ilmamäärän poikkeamisarvon